



ZP.271.19.2022

Rumia, dnia 03.11.2022 r.

REFERAT ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

URZĄD MIASTA RUMI

ul. Sobieskiego 7, 84-230 Rumia

tel. (58) 679 65 74

zamowieniapubliczne@um.rumia.pl

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 2

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Wykonanie źródeł ciepła w postaci pomp ciepła wraz z rozbudową fotowoltaiki w Gminie Miejskiej Rumia i Gminie Szemud z opcjami.”

Ogłoszenie zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 05.10.2022 r. pod numerem ogłoszenia 2022/S 192-543017.

Na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) zwanej dalej ustawą, Zamawiający udostępnia treść zapytań do treści SWZ, złożonych przez Wykonawców, wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego:

Pytanie nr 1

Prosimy o odpowiedź w zakresie zapisów w Załącznik_NR_9_Wzór_Umowy w zakresie zapisu par. 7 pkt.I ust. 4 "Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonanie zamówienia podstawowego odbędzie się jedną fakturą końcową, po odbiorze końcowym przedmiotu umowy, na podstawie protokołu odbioru końcowego prac, podpisanego przez Strony." - czy Zamawiający dopuszcza fakturuwanie częściowe na podstawie protokołów częściowych zaawansowania prac lub czy Zamawiający dopuszcza możliwość zapłaty zaliczkowej na urządzenia typu: pompy ciepła, magazyny energii, panele PV, inwertery? Obecna sytuacja rynkowa stwarza ewentualność oczekiwania na ww. urządzenia nawet od 3-8 miesięcy.

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający pozostawia zapisy treści SWZ w ww. zakresie bez zmian.

Pytanie nr 2

Prosimy o odpowiedź w zakresie zapisów w Załącznik_NR_9_Wzór_Umowy w zakresie zapisu par. 2 ust. 1, podpunkt 1) "wykonanie zamówienia podstawowego: do 70 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy." - czy z uwagi na czas oczekiwania na urządzenia niezbędne do realizacji zadania Zamawiający przewiduje stosowne wydłużenie terminu realizacji zadania?

Odpowiedź na pytanie nr 2

Zamawiający pozostawia zapisy treści SWZ w ww. zakresie bez zmian.

Pytanie nr 3

Prosimy o doprecyzowanie informacji związanej z wielkością dolnego źródła ciepła dla pomp gruntowych tj. podanie ilości mb dolnego źródła lub maksymalnego rocznego czasu pracy pomp ciepła dla budynku SP7

Odpowiedź na pytanie nr 3

Wykonawca winien obliczyć zapotrzebowanie na moc grzewczą i ilość godzin pracy pomp.



Pytanie nr 4

Załącznik nr A_1_PFU dla Gminy Miejskiej Rumia pkt. 3.5 Wymagania dotyczące pomp ciepła – Podana dla Basenu Mosir przykładowa pompa typu powietrze/woda NIBE F2120-20 ma maks. moc grzewczą 16,1kW a nie jak zamieszczono w charakterystyce - tabela 3 (str. 33) - 17kW - którą daną należy się kierować?

Odpowiedź na pytanie nr 4

Należy się kierować daną zamieszczoną w charakterystyce – tabela 3 (str. 33), gdyż jest to moc maksymalna. Podana dla Basenu Mosir pompa typu powietrze/woda NIBE F2120-20 o maks. mocy grzewczej 16,1kW jest przykładowa.

Pytanie nr 5

Załącznik nr A_1_PFU dla Gminy Miejskiej Rumia pkt. 3.5 Wymagania dotyczące pomp ciepła - Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie pomp typu powietrze/woda o minimalnej temperaturze minus 20st.C?

Odpowiedź na pytanie nr 5

Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania pomp powietrze/woda o minimalnej temperaturze minus 20 st. C.

Pytanie nr 6

Załącznik nr A_1_PFU dla Gminy Miejskiej Rumia pkt. 3.5 Wymagania dotyczące pomp ciepła - Tabela nr 5 (str. 35) w zakresie charakterystyki instalacji pomp ciepła w SP 7 wskazuje, iż należy zastosować inwerterową pompę ciepła - zaś przykładowa gruntowa pompa ciepła NIBE F1345-60 jest pompą o stałej mocy grzewczej o dwustopniowej regulacji o COP 4,32 a nie 4,4 jak w tabeli - jaką pompę ciepła przyjąć do oferty?

Odpowiedź na pytanie nr 6

Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania obu ww. pomp ciepła.

Z poważaniem
Iwona Miklewska-Szczygieł
Kierownik Referatu Zamówień Publicznych