



Zapytania z wyjaśnieniami

Dotyczy: postępowania przetargowego na: „*Remont ogrodzenia i budowa chodników przy boisku sportowym MOSiR w Dębicy*”.

Gmina Miasta Dębica, działając w oparciu o art. 284 ust. 2 i 6 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2021 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) informuje, iż od Wykonawców wpłynęły zapytania do SWZ. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami poniżej.

Wykonawca A

Pytanie 1:

Proszę o wyjaśnienie jaki panel ma być użyty w ogrodzeniu, opis wskazuje na panel fi 5mm, są to panele 3D z przegięciami. Rysunek techniczny pokazuje panele 2D, które są wykonywane z drutów poziomych fi 6mm, pionowych 5mm. Z kolei wypełnienie bramy wskazuje na panele z przegięciami.

Odpowiedź:

Należy użyć w ogrodzeniu panela fi 5 mm z przegięciami.

Pytanie 2:

Proszę o wyjaśnienie wysokości ogrodzenia. W przedmiarze robót wskazane jest wykonanie podmurówki wys. 25cm i wysokość ogrodzenia 2,03m lub 1,53m. Czy ogrodzenie wraz z podmurówką ma mieć wysokość 2,03m lub 1,53m czy jest to wysokość samego panelu i dodatkowo należy doliczyć wysokość podmurówki.

Jeżeli wysokość ogrodzenia ma być 2,03m +0,25m, to czy Zamawiający ma wyrażony brak sprzeciwu na budowę ogrodzenia powyżej 2,2m wysokości ?

Jeżeli ogrodzenie ma być z podmurówką, to rysunki techniczne bram nie uwzględniają wysokości podmurówki w ogrodzeniu, chyba, że zamawiający zaplanował odstęp bram i furtek od ziemi o wysokość 25cm - czyli o wysokość podmurówki.

Odpowiedź:

Podana wysokość ogrodzenia to jest wysokość samego panelu, do którego należy doliczyć wysokość podmurówki. Jednakże maksymalna wysokość ogrodzenia nie może przekroczyć 2,20 m licząc od poziomu gruntu. Bramy i furtki mają być bez podmurówek.

Wykonawca B

Pytanie 3:

W związku z postępowaniem prosimy o wskazanie czyją własnością pozostaje stal z rozbiórki ogrodzenia?

GMINA MIASTA DĘBICA

Odpowiedź:

Stal z rozbiórki ogrodzenia pozostaje własnością Zamawiającego. W trakcie robót Zamawiający wskaże miejsce zeskładowania stali z demontażu ogrodzenia.

Wykonawca C

Pytanie 4:

W przedmiarze robót dotyczących ogrodzenia, w poz. 2.5 widnieje zapis, że ogrodzenie ma być panelowe na cokole betonowym wysokości 25cm oraz, że wysokość ogrodzenia wynosi 1,53m. Natomiast na rysunkach zaznaczony jest panel o wysokości 1,53m – należałoby wnioskować, że wysokość ogrodzenia powinna wynosić około 180cm. Wysokość furtki i bramy w tym ogrodzeniu wynosi zgodnie z rysunkiem 153 cm (wysokość ramy) + 8cm (wysokość nad chodnikiem), zatem w miejscu wjazdu/wejścia wysokość ogrodzenia wyniesie około 160 cm czyli niżej o około 20 cm od wysokości ogrodzenia pozostałego.

Pytanie – czy przyjąć do wyceny podane na rysunkach wysokości panela, bramy i furtki?

Odpowiedź:

Do wyceny należy przyjąć podane na rysunkach wysokości panela bramy i furtki. Cokół betonowy ogrodzenia winien być wkopany w ziemię ok. 13 cm, co daje 1,65 m wysokości ogrodzenia.

Pytanie 5:

W przedmiarze robót dotyczącym ogrodzenia, w poz. 3.5 widnieje zapis, że ogrodzenie ma być panelowe na cokole betonowym wysokości 25cm oraz, że wysokość ogrodzenia wynosi 2,03m. Natomiast na rysunkach zaznaczony jest panel o wysokości 2,03m – należałoby wnioskować, że wysokość ogrodzenia powinna wynosić około 230cm. Wysokość furtki i bramy w tym ogrodzeniu wynosi zgodnie z rysunkiem 203cm (wysokość ramy) + 8cm (wysokość nad chodnikiem), zatem w miejscu wjazdu/wejścia wysokość ogrodzenia wyniesie około 210 cm – czyli niżej o około 20cm od wysokości ogrodzenia pozostałego. Pytanie – czy przyjąć do wyceny podane na rysunkach wysokości panela, bramy i furtki?

Odpowiedź:

Do wyceny należy przyjąć podane na rysunkach wysokości panela, bramy i furtki. Cokół betonowy ogrodzenia winien być wkopany w ziemię 13 cm, co daje 2,15 m wysokości ogrodzenia i nie może przekroczyć wysokości 2,20 m.

NACZELNIK
Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych
mgr inż. Lucyna Łągowska

Do zamieszczenia:

- strona internetowa prowadzonego postępowania

ml

Urząd Miejski w Dębicy, ul. Ratuszowa 2, 39-200 Dębica,
tel. 14 683 81 00, fax. 14 683 81 61, www.debica.pl, umdebica@um.debica.pl

Realizując wymagania określone w w ogólnym rozprządzeniu o ochronie danych (RODO) zawiadamiamy, że szczegółowe informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Dębicy pod adresem www.debica.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Dębicy. Poza tym w każdej chwili można skontaktować się z IOD Urzędu Miejskiego w Dębicy, który udzieli Państwu wyczerpujących informacji w zakresie przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych.