

LEGENDA

- Instalacja ciepła technologicznego zasilającego (czerwona) - wodna 90°C
- Instalacja ciepła technologicznego powrotnego (granatowa) - wodna 70°C
- Instalacja ciepła technologicznego zasilającego (czerwona) - glikol 90°C
- Instalacja ciepła technologicznego powrotnego (granatowa) - glikol 70°C
- WKSL/ZT ZAWÓR KULOWY SPUSTOWY
- WKSL/Z ZAWÓR KULOWY SPUSTOWY
- ZAWÓR DZIAŁKOWY
- FILTR SIATKOWY
- ŁĄCZNIK ELASTYCZNY

Instalacja ciepła technologicznego zasilającego (czerwona) z zimnej instalacji ciepła technologicznego

Instalacja ciepła technologicznego powrotnego (granatowa) z zimnej instalacji ciepła technologicznego

Projektant: mgr inż. Tomasz Sokołowski nr. uprawnień nr. WOA/0050/PWOK/16
mgr inż. Dariusz Wiśniewski nr. uprawnień nr. WOA/0050/PWOK/16
Sprawdził: mgr inż. Wojciech Fuks nr. uprawnień nr. WOA/0050/PWOK/16
mgr inż. Paweł Kowalski nr. uprawnień nr. WOA/0050/PWOK/16
Projektował: mgr inż. Agnieszka Bulak nr. uprawnień nr. WOA/0050/PWOK/16
Projektował: mgr inż. Dariusz Dziemianko nr. uprawnień nr. WOA/0050/PWOK/16
mgr inż. Natalia Wiśniewska nr. uprawnień nr. WOA/0050/PWOK/16

Rysował: PRO Data wydruku: 11.12.2023

Inwestor / Obiekt:
Uniwersytet Medyczny w Łodzi, al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź

Nazwa obiektu budowlanego:
Progi wraz Kubiny Centrum Klinicznej Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi z Akademickim Ośrodkiem Onkologicznym

Adres obiektu budowlanego:
ul. Pomorska 251, 92-213 Łódź

INDUSTRIA PROJECT
ul. Aluminiowa 3
80-298 Gdańsk

Branża: Sanitarna

Nazwa projektu: Rzut poziomu 01 - Inst. ciepła technologicznego - SUD - część 1

Etap projektu: Projekt wykonawczy

Skala: 1:100

Data: 11.12.2020

Nr projektu: 240 Rewizja: Rw_0 Nr arkusza: A1

Nr rysunku: 240IPA201-DR-S-56203B02