LEGENDA

- Instalacja ciepła techn. zasilanie - woda 90°C
- Instalacja ciepła techn. powrót - woda 70°C
- Instalacja ciepła techn. zasilanie - glikol 80°C
- Instalacja ciepła techn. powrót - glikol 60°C
- ZAWÓR RÓWNOWAŻĄCO-REGULACYJNY WRAZ Z SIŁOWNIKIEM
- ZAWÓR ODCINAJĄCY
- FILTR SIATKOWY
- LICZNIK CHŁODU/CIEPŁA

Instalacja ciepła technologicznego (woda) zasilana z istniejącej instalacji ciepła technologicznego

Instalacja ciepła technologicznego (glikol) zasilana z nowoprojektowanej ins ciepła technologicznego



Projektant: mgr inż. Tomasz Sokołowski, upr. nr 66/Gd/00, do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych

mgr inż. Danuta Michałkiewicz, upr. nr 579/89/UW, do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie instalacji sanitarnych

Opracował: mgr inż. Wojciech Leja; mgr inż. Paweł Kowalski; mgr inż. Agnieszka Bulak

Projektant sprawdzający: mgr inż. Dariusz Drewnowski, upr. nr 4354/Gd/89, do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych

mgr inż. Henryk Studenny, upr. nr 405/77/Wwm, do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie instalacji sanitarnych

Rysował: WLE | Zatwierdził: PKO

Zamawiający / Inwestor: Uniwersytet Medyczny w Łodzi, al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź

Nazwa inwestycji: Drugi etap budowy Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medyczneg wraz z Akademickim Ośrodkiem Onkologicznym

Adres obiektu budowlanego: ul. Pomorska 251, 92-213 Łódź

INDUSTRIA PROJECT
ul. Azymutalna 9
80-298 Gdańsk

Branża: **Sanitarna**

Tytuł rysunku: **Rzut poziomu 2 - Inst. ciepła technologicznego - BUD - część 1**

Faza projektu	Skala	Arkusz	Data
Projekt wykonawczy	1:100		11.12.2020

Nr. projektu	Autor	Strefa	Poziom	Typ	Branża	Numer	Rewizja
240	IP	A2	2	DR	S	56209	B03

17.02.2023 13:10:28 C:\REVIT\240-IP-A2-ZZ-M3-S-00002_m.swierczynskiFJE84.rvt