LEGENDA

RGK - czysta grzy kanału
Bwh - wymiary kanału przez
Średnica - średnica
TR - przepływ powietrza przez drzwi

Bwh/Średnica RGK	Kanał nawiewny
Bwh/Średnica RGK	Kanał wywiewny
Bwh/Średnica RGK	Kanał wywiewny chemoutwórczy
Bwh/Średnica RGK	Kanał wywiewny zużywalny
Bwh/Średnica RGK	Kanał czerpny
Bwh/Średnica RGK	Kanał wyrzutowy
	Kanał elastyczny Bumaguy ALCOMP
	Kanał elastyczny z blachy ALUFLEX
WZ1 300x600	Numer zespołu
	Anemostat nawiewny
	Anemostat wywiewny
	Nawiewnik/wywiewnik z filtrem absolutnym
	Zawór nawiewny
	Zawór wywiewny
	Kratka wentylacyjna
Qv=0.134 m3/ Qchw=1.23 kW dn110 st25	Belka chłodząca Qv/h - wydajność cwlk. Qchw - wydajność wody V - dłyność powietrza świetlnych
	Szczelina nawiewna
	Klapa p-poż EI30 S1
	Wentylator kanałowy
	SCIANA ODDZIELAJĄCA PRZECIWPOŻAROWEGO wg. oznaczenia arch
	Obudowa poż. EI/C120
	Pole obsługowe otwarte
	Wentylator wywiewny dachowy
	Wentylator wywiewny chemoutwórczy dachowy
Qv=0.130 m3/	Klimatonawilżacz Kanałowy
	Tłumik akustyczny higieniczny Kanałowy
	Tłumi akustyczny Kanałowy
	Regulator CAV
	Regulator VAV
	Przepustnica regulacyjna

UWAGI
Należy dostosować rozd. wentyl. i klim. do zamówionego sprzętu mechanicznego
Rama pod centrale wg. projektu konstrukcji
Kanały przyłączeniowe do nawiewników z filtrem H13 należy dostosować na budowie i dostarczyć z użytym kołnierzem
Wszystkie krotki wentylacyjne w pomieszczeniach na których zaprojektowano 1 wyjście regulator CAV lub VAV należy wyposażyć w przepustnicę regulacyjną
W centralach AC21/AC2, AC41/AC42, AC51/AC52, AHU/AHU, AHU/AHU dużda sekcja central powinna być dostarczona osobno

Projektant	mgr inż. Tomasz Sokołowski mgr inż. Mateusz Gumkowski mgr inż. Damian Michalewicz	upr. nr 86/Gd/00 uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych z zakresie instalacji sanitarnych	upr. nr 579/89/UW
Sprawdzał	mgr inż. Wojciech Lejp		
	mgr inż. Paweł Kowalski		
	mgr inż. Agnieszka Sulak		
Projektant sprawdzający	mgr inż. Dariusz Olewniczak	uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych z zakresie instalacji sanitarnych	upr. nr 435/Gd/89
	mgr inż. Henryk Studenski		upr. nr 405/7/Wlam
Rysował	WJE	Zatwierdził	PNO

Zamawiający / Inwestor
Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Al. Kościuszki 4, 90-419

Nazwa inwestycji
Drugi Etap Budowy Centrum Kliniczno Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi wraz z Akademickim Ośrodkiem Onkologicznym

Adres obiektu budowlanego
ul. Pomorska 251, 92-213, Łódź

INDUSTRIA PROJECT
ul. Szymczaka 9
80-256 Gdańsk

Branża: Wentylacja

Tytuł rysunku: Rzut poziomu 1 - Inst. wentylacji i klimatyzacji - BUDYNEK A2 - cz.1

Fazy projektu	Skala	Arkusz	Data
Projekt Wykonawczy	1:50		11.12.2020

Nr projektu	Autor	Strefa	Poziom	Typ	Branża	Numer	Rewizja
240-IP-A2-	1 -	DR-	W-			57215	B01