

LEGENDA

RGK - rozpitka poły kanału
Bxh - wymiary kanału prost.
Średnica - średnica
TR - przepływ powietrza przez dysze

BxHKGsamter RGK	Kanał nawiewny
BxHKGsamter RGK	Kanał wywiewny
BxHKGsamter RGK	Kanał wywiewny chemoodporny
BxHKGsamter RGK	Kanał wywiewny odpadowy
BxHKGsamter RGK	Kanał czerpny
BxHKGsamter RGK	Kanał wyrzutowy
	Kanał elastyczny Belmaju ACOUSMP
	Kanał elastyczny z taśmy ALUFLEX
N22 500x500	Numer zespołu
VP/Przepływ [m3/h]	Anemostat nawiewny
VP/Przepływ [m3/h]	Anemostat wywiewny
VP/Przepływ [m3/h]	Nawiewnik/wywiewnik z filtrem absolutnym
VP/Przepływ [m3/h]	Zawór nawiewny
VP/Przepływ [m3/h]	Zawór wywiewny
VP/Przepływ [m3/h]	Kratka wentylacyjna
Qch=7,64 kW Qg=7,32 kW P=72 m2/h	Belka chłodząca Qch - wydajność całk. Qchw - wydajność wstp. V - strumień powietrza świeżego
VP/Przepływ [m3/h]	Szczelina nawiewna
	Klapa p-poż EI30/120
	Wentylator kanałowy
	SCIANA OGGODZENIA PRZECIWPOŻAROWEGO wg. oznaczenia arch.
	Otulinowa poż. EI30/120
	Pole obsługowe urządzeń
	Wentylator wywiewny dachowy.
	Wentylator wywiewny chemoodporny dachowy
Qch=2,90 kW	Klimakonwektor kasetonowy
	Tłumik akustyczny. Nigiencizny. Kanałowy
	Tłumi akustyczny. kanałowy
	Regulator CAV
	Regulator VAV
	Przepustnica regulacyjna

UWAGI
Należy dostosować rozd. went. i klim. do zamówionego sprzętu medycznego
Rama pod centralę wg. projektu konstrukcji
Kanale przyłączeniowe do nawiewników z filtrem H13 należy dimensionować na budowie i dostosować z łączem nawiewnym
Wszystkie kratki wentylacyjne w pomieszczeniach na różnych zapotrzebowaniach ? wyposaży regulator CAV lub VAV należy wyposażyć w przepustnice regulacyjne
W centralach N22/W22, N24/W24, N33/W33, N40/W40, N50/W50 należy zabezpieczyć centrali powietrza tych dodatkowe osadzenie



Projektant:	mgr inż. Tomasz Sokołowski Projektowanie w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodnych i kanalizacyjnych bez ograniczeń w specjalności	upr. nr 895/GI/93
	mgr inż. Dariusz Michałowski Projektowanie bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych i gazowych	upr. nr 579/89/LW
Sprawdzał:	mgr inż. Rajsech Łęgi	
	mgr inż. Paweł Kowalski	
	mgr inż. Agnieszka Bulak	
Projektant konstrukcji:	mgr inż. Dariusz Drawnowski Projektowanie bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej	upr. nr 4354/GI/89
	mgr inż. Henryk Studzieny Projektowanie bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej	upr. nr 405/77/Wam
Rysował:	PKO	Zatwierdził: WLE

Zamawiający - Inwestor:
Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Al. Kościuszki 4, 90-419

Nazwa inwestycji:
Drugi Etap Budowy Centrum Kliniczno Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi wraz z Akademickim Ośrodkiem Onkologicznym

Adres obiektu budowlanego:
ul. Pomorska 251, 90-213, Łódź

INDUSTRIA PROJECT
INDUSTRIA PROJECT
ul. Azymutalna 8
80-298 Gdańsk

Branża:
Wentylacja

Zakres projektu:
Rzut poziomu 2 - Inst. wentylacji i klimatyzacji - BUDYNEK A2 - cz.1

Faza projektu:	Skala:	Arkusz:	Data:
Projekt Wykonawczy	1:50		11.12.2020

Nr projektu	Autor	Strefa	Poziom	Typ	Branża	Numer	Rewizja
240-IP-A2-	2 -			DR-	W-	57219	B01