LEGENDA

RGK - rzędna góry kanału

BxH - wymiary kanału prost.

Diameter - średnica

TR - przepływ powietrza przez drzwi

BxH⊕Diameter RGK	Kanał nawiewny
BxH⊕Diameter RGK	Kanał wywiewny
BxH⊕Diameter RGK	Kanał wywiewny chemoodporny
BxH⊕Diameter RGK	Kanał wywiewny indywidualny
BxH⊕Diameter RGK	Kanał czerpny
BxH⊕Diameter RGK	Kanał wyrzutowy
	Kanał elastyczny tłumiący ACUCOMP
	Kanał elastyczny z blachy ALUFLEX
N33 500x600	Numer zespołu
V=Przepływ [m3/h]	Anemostat nawiewny
V=Przepływ [m3/h]	Anemostat wywiewny
V=Przepływ [m3/h]	Nawiewnik/wywiewnik z filtrem absolutnym
V=Przepływ [m3/h]	Zawór nawiewny
V=Przepływ [m3/h]	Zawór wywiewny
V=Przepływ [m3/h]	Kratka wentylacyjna
Qch=1,64 kW Qchw=1,35 kW V=110 m3/h	Belka chłodząca Qch - wydajność całk. Qchw - wydajność wody V - strumień powietrza zwrotnego
V=Przepływ [m3/h]	Szczelina nawiewna
	Klapa p-poż EIS120
	Wentylator kanałowy
	ŚCIANA ODDZIELENIA PRZECIWPOŻAROWEGO wg. opracowania arch.
	Obudowa ppoż EIS120
	Pole obsługowe urządzeń
	Wentylator wywiewny dachowy,
	Wentylator wywiewny chemoodporny dachowy
Qch=2,80 kW	Klimakonwektor kasetonowy
	Tłumik akustyczny, higieniczny, kanałowy
	Tłumi akustyczny, kanałowy
	Regulator CAV
	Regulator VAV
	Przepustnica regulacyjna

UWAGI

Należy dostosować inst. went. i klim. do zamówionego sprzętu medycznego

Rama pod centralę wg. projektu konstrukcji

Kanały przyłączeniowe do nawiewników z filtrami H13 należy doniczyć na budowie i dostarczyć z tulnym kołnierzem

Wszystkie kratki wentylacyjne w pomieszczeniach na których zaprojektowano 1 wspólny regulator CAV lub VAV należy wyposażyć w przepustnice regulacyjne

W centralach N32/W32, N34/W34, N35/W35, N49/W49, N50/W50 każda sekcja centrali powinna być dostarczona osobno



Projektant	mgr inż. Tomasz Sokołowski do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych	upr. nr 66/Gd/00
	mgr inż. Danuta Michałkiewicz do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie instalacji sanitarnych	upr. nr 579/89/UW
Opracował	mgr inż. Wojciech Leja	
	mgr inż. Paweł Kowalski	
	mgr inż. Agnieszka Bulak	
Projektant sprawdzający	mgr inż. Dariusz Drewnowski do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych	upr. nr 4354/Gd/89
	mgr inż. Henryk Studenny do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie instalacji sanitarnych	upr. nr 405/77/Wwm
Rysował	PKO	Zatwierdził WLE

Zamawiający / Inwestor

Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Al. Kościuszki 4, 90-419

Nazwa inwestycji

Drugi Etap Budowy Centrum Kliniczno Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi wraz z Akademickim Ośrodkiem Onkologicznym

Adres obiektu budowlanego

ul. Pomorska 251, 92-213, Łódź

INDUSTRIA PROJECT

INDUSTRIA PROJECT
ul. Azymutalna 9
80-298 Gdańsk

Branża

Wentylacja

Tytuł rysunku

Rzut poziomu 02 - Inst. wentylacji i klimatyzacji - BUDYNEK A2 - cz.3

Faza projektu	Skala	Arkusz	Data
Projekt Wykonawczy	1:50		11.12.2020

Nr. projektu	Autor	Strefa	Poziom	Typ	Branża	Numer	Rewizja
240-IP-A2-02-DR-W-57203							B01

© Copyright by INDUSTRIA PROJECT