

					min. Eca	min. Eca			min. Eca	min. Eca	min. Eca						
NR OBWODU/No.CIRCUIT		ZUZ/Q0			ZUZ/FS01	ZUZ/FS02	ZUZ/FS03	ZUZ/FS04	ZUZ/FS05	ZUZ/FS06	ZUZ/FS07						
TYP KABLA/CABLE TYPE					YKYżo 5x2,5	YKYżo 3x2,5			YKYżo 3x2,5	YKYżo 3x2,5	YKYżo 3x2,5						
MOC/POWER																	
OPIS DESCRIPTION	OGRANICZNIK PRZEPIĘĆ TYPU II	ZASILANIE Z RG	KONTROLA NAPIĘCIA L1, L2, L3		GNIAZDO SERWISOWE 400V/16A	GNIAZDO SERWISOWE 230V/16A	REZERWA	REZERWA	GNIAZDA OŚWIETLENIE WIATA DREWNIANA	GNIAZDA OŚWIETLENIE BUDYNEK GOSPODARCZY	GNIAZDA OŚWIETLENIE BUDYNEK GOSPODARCZY						

Jednostka projektowa:	PROJEKTOWANIE ARCHITKTONICZNE MARIA ZUBEK ul. RÓŻANA 2/7, 40-045 KATOWICE, email: oxxopl@gmail.com
Nr umowy:	.../WIR/Z/19.05/2023
Zamawiający:	**Gmina Miasto Płock z siedzibą w Płocku** ul. Stary Rynek 1 09-400 Płock
Adres inwestycji:	**09-402 Płock** **ul. Warszawska 5** **dz. nr 979, 980 obręb 0008** **jedn. ew. śródmieście**
Zamierzenie budowlane:	**Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na budynek placówki opiekuńczej Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej wraz z zagospodarowaniem terenu, w ramach zadania - Adaptacja budynku przy ul. Warszawskiej 5 w Płocku na potrzeby Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej.**
Nr tomu:	
Przedmiot opracowania:	**Budynek biurowo usługowy**
Rodz. oprac.:	PW
Nazwa rysunku:	Schemat złącza urządzeń zewnetrznych - ZUZ
Nr rys.:	SEN_041
Branża:	elektryczna
Data:	grudzień 2023
Skala:	-
REWIZJA:	00

Funkcja:	Tytuł, imię i nazwisko	Nr uprawnień, specjalność	Podpis
Projektant:	mgr inż. Mirosław Kuna	SLK/1072/PWOE/05	
Sprawdził:	mgr inż. Łukasz Wawrzyczek	SLK/5604/PWBE/15	

A3