

Grudziądz, dnia 04.08.2023 r.

ZDM.ZP.261.2.13.2023

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „**Przebudowa ulicy Miłoleśnej**”

## II Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

W związku z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, na podstawie art. 284 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) wyjaśniam co następuje:

3. Prosimy o udostępnienie opisu technicznego

Odpowiedź: Zamawiający załączył opis techniczny

4. Prosimy o wskazanie w jakim kilometrażu mają być poszerzenia jezdni. Na planach sytuacyjnych brak jest tego zakresu.

Odpowiedź: Poszerzenia jezdni występują na całym odcinku drogi po stronie zachodniej ( od strony lasu) na szerokości 0,2 – 0,5m

5. Prosimy o określenie grubości kruszywa 0/31,5 na poszerzeniach oraz na poboczach.

Odpowiedź: Należy przyjąć grubość warstwy kruszywa 25cm.

6. W przedmiarze robót w poz. Nr 13 jest wskazana ilość ponad 20 tys. m<sup>2</sup> skropienia. Prosimy o potwierdzenie tej ilości.

Odpowiedź: Zamawiający załączył aktualny przedmiar.

7. Prosimy o określenie czy należy wykonać nasypy, zgodnie z pozycją nr 10 przedmiaru.

Odpowiedź: Zamawiający załączył aktualny przedmiar.

8. Czy inwestor będzie wymagał wykonania zjazdów bitumicznych

Odpowiedź: Tak – 5 sztuk każdy o powierzchni ok. 50m<sup>2</sup>.

Z-ca Dyrektora  
/-/ Jarosław Murgała

Opr. Łukasz Kaczmarek / Agnieszka Sudziarska