

¹Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „AQUA” Spółka z o.o.
siedziba: 12-100 Szczytno ul. Polska 38, NIP 745-000-17-18, kapitał Spółki: 559 400,00 zł
Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS: 0000000574
tel. 0 89 624 22 41

BUD-MIR Complex
Projektowanie Wykonawstwo Nadzory
Mirosław W Woźniak
Łęgajny Chabrowa 16
11-010 BARCZEWO

Nasz znak: PWiK-DT/ 1401 /21 Szczytno, 10.09.2021r

WARUNKI PRZEBUDOWY SIECI KANALIZACYJNEJ
na dz.nr.161,279,178/2 obręb 0001, m Szczytno

W związku z opracowywaną dokumentacją przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej ks 600 na dz.nr 161 i 279,178/2 obr.0001a, polegającej na budowie przepompowni lub tłoczni ścieków w celu likwidacji rurociągu ks 600, PWiK "AQUA" sp.zoo informuje że nie posiada aktualnych danych dotyczących wielkości przepływu w rurociągu ks 600 .

KIEROWNIK
D/S TECHNICZNYCH
Cezary Kośnik

¹Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „AQUA” Spółka z o.o.
siedziba: 12-100 Szczytno ul. Polska 38, NIP 745-000-17-18, kapitał Spółki: 559 400,00 zł
Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS: 0000000574
tel. 0 89 624 22 41

BUD-MIR Complex
Projektowanie Wykonawstwo Nadzory
Mirosław WWOŹNIAK
Łęgajny Chabrowa 16
11-010 BARCZEWO

Nasz znak: PWiK-DT/ 1401 /21 Szczytno, 21.09.2021r

ANEKS DO WARUNKÓW PRZEBUDOWY SIECI KANALIZACYJNEJ
na dz.nr.161,279,178/2 obręb 0001, m Szczytno

W związku z opracowywaną dokumentacją przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej ks 600 na dz.nr 161 i 279,178/2 obr.0001a, polegającej na budowie przepompowni lub tłoczni ścieków w celu likwidacji rurociągu ks 600, PWiK "AQUA" sp.zoo informuje że wielkości przepływu w rurociągu ks 600 wynosi;

- Średni godzinowy	62 m ³
- Średni dobowy	1488 m ³
- maksymalny godzinowy (opady)	104 m ³
- maksymalny dobowy (opady)	2496 m ³

KIEROWNIK
D/S TECHNICZNYCH
Cezary Kośnik