



przewód doprowadzający powietrze do spalania Ø100 z zewnątrz. Spód czerpni wyprowadzić minimum 0,8m nad terenem

		Nr Projektu G137/2023	INWESTOR	Żywieckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., ul. Zamkowa 14, 34-300 Żywiec						
		PODPISY	ADRES	ul. Tadeusza Kościuszki 48, 34-300 Żywiec, działka nr 1313, obręb 0007						
GL. PROJ.	mgr inż. Tomasz Rybarski upr. SLK/3584/POOS/11		STADIUM	PROJEKT BUDOWLANY						
Opracował:	mgr inż. Tomasz Rybarski		TEMAT	Projekt wewnętrznej instalacji gazowej wraz z modernizacją kotłowni						
			PRZEDM. RYSUNKU	RZUT PIWNIC						
Sprawdził:			DATA	11.2023	SKALA	1-50	FORMAT	A4	NR RYS.	S-2