

Adres do korespondencji:
TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Krakowie
ul. Dajwór 27, 31-060 Kraków

info@tauron-dystrybucja.pl
Infolinia: +48 32 606 0 616


1040957963



GMINA KAMIONKA WIELKA
33-334 Kamionka Wielka 5

Data pisma: 11.10.2021 r.
Nr pisma: TD/OKR/OMD/2021-10-11/0000011
Sprawa: Uzgodnienie projektu „Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi Wolniki /dz. ew. nr 15/ w m. Mszalnica w km 0+350 – 0+630

Nr sprawy: B.1042880209
Kontakt: Kociołek Andrzej
Telefon: 18 414-58-29
E-mail: Andrzej.Kociolek@tauron-dystrybucja.pl



Szanowni Państwo

Odpowiadając na wniosek z dnia 28.09.2021 informujemy, że na załączonym planie zaznaczono kolorem czerwonym przebieg napowietrznej linii energetycznej **wysokiego napięcia 110 kV GRYBÓW - GORZKÓW z przewodami AFL 3 x 120 mm², prześła linii WN nr 34 - 35.**

Projektowaną stabilizację osuwiska wraz z odbudową drogi realizowaną pod i w pobliżu linii WN 110 kV należy wykonywać z zachowaniem uwagi zawartej w klauzuli informacyjnej umieszczonej na mapie sytuacyjnej, do której należy się bezwzględnie stosować oraz dodatkowo:

Odpowiedzialność za stosowanie bezpiecznych metod pracy oraz ewentualne uszkodzenia naszych urządzeń ponosi kierującymi pracami tj. osoba z uprawnieniami do robót elektrycznych, względnie kierownik budowy lub właściciel obiektu. Wobec obowiązującego zakazu sytuowania stanowisk pracy oraz prowadzenia robót sprzętem mechanicznym pod i w odległości mniejszej niż **15 m** od rzutu przewodów czynnych napowietrznych linii elektroenergetycznych wykonawca prac w powyżej określonej strefie powinien prowadzić roboty ręcznie, pod nadzorem pracowników energetyki. Praca mechanicznym sprzętem budowlanym (koparki, dźwigi, itp.), w pobliżu czynnych linii elektroenergetycznych jest zabroniona. Pracownicy budowy i inne osoby przebywające pod i w bezpośrednim sąsiedztwie linii muszą być bezwzględnie poinformowani o potencjalnie grożącym niebezpieczeństwie oraz o warunkach bezpiecznego wykonywania pracy. W razie jakichkolwiek wątpliwości należy kontaktować się ze służbami Rejonu Wysokich Napięć Kraków.

Ponadto informujemy, że na terenie objętym opracowaniem znajdują się urządzenia elektroenergetyczne /linia SN 15 kV – własność PKP/, linia teletechniczna /Telekomunikacja/ oraz kabel nN /wz – odbiorcy/ nie będące własnością TAURON Dystrybucja S.A.

Ważność uzgodnienia ustala się na okres dwóch lat, licząc od daty niniejszego pisma.

Łączymy wyrazy szacunku

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Krakowie
Starszy Specjalista ds. urządzeń technicznych
Wydział Techniczny

Andrzej Kociołek

Otrzymują: 1 x adresat + plan sytuacyjny
Kopia: 1 x OMD a/a