Kratki nawiewne z przepustnicami zlokalizowane na płaży basenu przewidziane do wymiany

kanały nawiewno-wywiena hali basenowej przewidziane do czyszczenia

oprawa LED IP66 T=4000K min.32400lm

CENTRALA NAWIEWNO-WYWIEWNA, WYKONANIE BASENOWE
N= 16 650 m³/h, W= 16 510 m³/h
5940x1800x2470, m=2292 kg
3X400V, 14.9 A, POBÓR MOCY ELEKTRYCZNEJ 7.5 kW
SFPv /EN 16798-3:2017/ 2.867kW m³/s
Filtry kieszeniowe M5/M5, ePM10/50%
spr. odzysku/moc wymiennika Zima min.89%/72kW
moc chł./grzew. wym. pompy ciepła, 15,76 kW/20,41kW
Nagrzewnica wodna 60/40°C , 10,82kW

podstawowe oświetlenie basenowe 16xLED min 32400lm

LB. podwodne oświetlenie basenowe

UWAGI:

1. RYSUNEK NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM I POZOSTAŁYMI RYSUNKAMI OPRACOWANIA.
2. PRZEJŚCIA INSTALACJI PRZEZ PRZEGRODY POŻAROWE (NAWET NIEZAZNACZONE) NALEŻY ZABEZPIECZYĆ PRZECIWPOŻAROWO.
3. NALEŻY WYKONAĆ NIEZBĘDNE WYKUCIA I PRZEWIERTY POTRZEBNE DO PRZEPROWADZENIA INSTALACJI. PO ZAKOŃCZNIU PRAC INSTALACYJNYCH WSZYSTKIE PRZEBICIA I BRUZDOWANIA NALEŻY ZAKRYĆ MASĄ TYNKARSKĄ I WYGŁADZIĆ ŚCIANY.
4. PODPARCIE PRZEWODÓW WEWNĄTRZ BUDYNKU NALEŻY WYKONAĆ ZA POMOCĄ UCHWYTÓW I ZAWIESI SYSTEMOWYCH.
5. RYSUNEK NALEŻY ROZPATRYWAĆ WSPÓLNIE Z RESZTĄ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WSZYSTKICH BRANŻ.
6. WSZYSTKIE ZASTOSOWANE W PROJEKCIE MATERIAŁY, ROZWIĄZANIA TECHNICZNE I URZĄDZENIA BĘDĄ ODPOWIADAŁY NORMOM BEZPIECZEŃSTWA PPOŻ. I BHP (POSIADAJĄ ODPOWIEDNIE ATESTY I APROBATY).
7. BRAK W SPECYFIKACJI ELEMENTÓW LUB NIE UJĘTYCH W CZĘŚCI RYSUNKOWEJ , NIEZBĘDNYCH DO PRAWIDŁOWEGO DZIAŁANIA INSTALACJI NIE ZWALNIA WYKONAWCY Z ICH DOSTARCZENIA I ZAMONTOWANIA.
8. WŁĄCZENIE SKROPLIN Z URZĄDZEŃ NALEŻY WYKONAĆ Z ZASYFONOWANIEM DO NAJBLIŻSZEGO PIONU KANALIAZCJI SANITARNEJ

PROJEKT TECHNICZNY

TEMAT OPRACOWANIA: REMONTU BASENU SPORTOWEGO

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: PRACOWNIA PROJEKTOWO - USŁUGOWA THERMODESIGN Sp. z o.o.
ul. H.M.Sachsów 27, 20-381 Lublin
tel. 603,648,348, e-mail: pracownia.td@op.pl

INWESTOR: Gmina Bełżyce, 24-200 Bełżyce, ul. Lubelska 3

OBIEKT: Kryta Pływalnia CFKiS Bełżyce, 24-200 Bełżyce, ul. ks.bp. Wilczyńskiego 62, id.dz.121703_2.0302.2980/6, 2980/8

TEMAT RYSUNKU: RZUT PIĘTRA I WENTYLATOROWNI

NR RYS.: iS01

PROJEKTANT w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
mgr inż. Tomasz Drzewicki LUB/0052/P00S/08

PODPIS:

SKALA: 1:100

Niniejszy projekt jest własnością jego autorów. Kopiowanie, publikowanie oraz wykorzystanie projektu do jakichkolwiek innych celów bez wiedzy i zgody autorów jest zabronione na mocy Ustawy o Prawie Autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994r., nr 24, poz.83)

FAZA: PT REV. 00

DATA: 2024 20 marca