




ZŁĄCZE KABLOWO - POMIAROWE
typu ZK1-1P (wł. ENEC)



**BUDYNEK ŚWIETLICY WIEJSKIEJ
KARNOWO, dz. nr 165/5**



Obowiązują warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz, Rejon Dystrybucji Nakło - nr 75550/2021/OD1/ZR4 z dnia 17.11.2021r.

		Ethern Spółka z o.o., ul. Żwirki i Wigury 35A, 85-310 Bydgoszcz		TN-CS SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE	
INWESTOR Gmina Nakło nad Notecią ul. Ks. Piotra Skargi 7, 89-100 Nakło nad Notecią		TEMAT: PW - PRZEBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ w KARNOWIE Adres inwestycji: Karnowo, gm. Nakło nad Notecią - dz.nr ewid. 165/5		DATA: 27-12-2021	
REWIZJA: ZMIANY: PODS:		PROJEKTOWY: mgr inż. Renata Filipiak		PODPIS:	
SPRAWDZ: mgr inż. Jerzy Grzesiak		SKŁAD: –		TREŚĆ RYSUNKU:	
STRUKCJA: PW		NR RYSUNKU: E-01		SCHEMAT ZASILANIA	
ARKUSZ: 1 z 1					