

**TABELA NR 1 – ZESTAWIENIE ZAPOTRZEBOWANIA MOCY**

<b>L.P.</b>	<b>GRUPA ODBIORNIKÓW</b>	<b><i>P<sub>i</sub></i> [kW]</b>	<b><i>k<sub>z</sub></i></b>	<b><i>P<sub>o</sub></i> [kW]</b>
1	<b>ROZDZIELNICA RG</b>			
	OŚWIETLENIE	1,50	0,60	0,90
	GNIAZDA WTYKOWE OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA	27,00	0,20	5,40
	URZĄDZENIA WENTYLACYJNE I KLIMATYZACYJNA	19,70	0,80	15,80
	URZĄDZENIA GRZEJNE	19,80	0,70	13,90
	RAZEM: <b>ROZDZIELNICA RG</b>	<b>66,50</b>	0,54	<b>36,00</b>