

Urząd Wojewódzki w Opolu  
[Wydział Gospodarki Przestrzennej]  
45-002 Opole, ul. Piastowska 14  
skrytka pocztowa 8

Opole, 15.10.92

Nr ewid. 275/92/OP

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO  
DO PEŁNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawie § 4 ust.2, § 7, § 13 ust.1 pkt.4 lit.d  
rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia  
20 lutego 1975r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie  
(Dz.U.Nr 8, poz.46) stwierdza się, że:

Obywatel/ka: MAINKA Gerard Benedykt

mgr inż.elektryk

urodzony/a/ dnia: 16 kwietnia 1961r.

posiada przygotowanie zawodowe upoważniające do wykonywania samodzielnej  
funkcji projektanta

w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej

w zakresie sieci i instalacje elektryczne

Obywatel/ka MAINKA Gerard Benedykt jest upoważniony/a/ do:


- 1/ sporządzania projektów sieci i instalacji elektrycznych,
- 2/ w budownictwie jednorodzinnym, zagrodowym oraz innych budynków o kubaturze  
do 1000 m<sup>3</sup> - do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy, kierowania  
i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementów instalacji oraz  
oceniania i badania stanu technicznego instalacji elektrycznych.



Z up. Wojewody Opolekiego  
Główny Architekt Wojewódzki

mgr inż. arch. Maciej Mazurek

Zgodność podpisu  
z oryginałem stwierdza  
inż. Gerard Mainka



P O L S K A  
I Z B A  
I N Ż Y N I E R Ó W  
B U D O W N I C T W A

## Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

OPL-VM3-T5K-DSC \*

Pan GERARD MAINKA o numerze ewidencyjnym OPL/IE/0884/01  
adres zamieszkania ul. PIASKOWA nr 6, 46-040 KRASIEJÓW  
jest członkiem Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane  
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.  
Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2021-12-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym  
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-17 roku przez:

Adam Rak, Przewodniczący Rady Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci  
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są  
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

\* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na  
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa [www.piib.org.pl](http://www.piib.org.pl) lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów  
Budownictwa.

Opole, 20.12.2021 r.

## OŚWIADCZENIE

Ja, niżej podpisany  
GERARD MAINKA    upr.bud. nr 275/92/Op  
zgodnie z art. 34 ust.3d ustawy „Prawo budowlane”

**OŚWIADCZAM,**

że projekt budowlany :

**na budowę sieci oświetleniowej niskiego napięcia w Kolonowskiem  
przy ul. Brzozowej**

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami  
wiedzy technicznej.

mgr inż. elektryk Gerard Mainka  
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania  
robotami budowlanymi w specjalności  
instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji  
urządzeń elektrycznych  
Nr ewid. 30/00/Op i 275/92/Op  
Krasiejów, ul. Piaskowa 6, 46-040 Ożimek

*podpis i pieczęć projektanta*

ul. Kołłątaja 36/4 45-064 Opole  
NIP 754-00-23-273  
tel. (77) 454 98 21  
kom.+48 / 600 241382 , 604 242 195

**PRO-EL S.C.**  
BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH

PROJEKTOWANIE NADZORY DORADZTWO TECHNICZNE SIECI I INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Oprac. nr PR- 637/2/21

**Egz nr 1**

## **SPIS ZAŁĄCZNIKÓW DO PROJEKTU BUDOWLANEGO**

PRZEDMIOT OPRACOWANIA : Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty, o których mowa w art.33 ust.2 pkt 1 ustawy „Prawo budowlane”.

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO :

### **Budowa sieci oświetlenia ulicznego niskiego napięcia**

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: Kolonowskie, ul. Brzozowa

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO : XXVI

LOKALIZACJA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

jednostka ewidencyjna – Kolonowskie , nr 161103\_4

obręb ewidencyjny- Kolonowskie, nr 0039

numery działek ewidencyjnych - 897/6, 896, 900/7, 901/8

INWESTOR: **Gmina Kolonowskie**  
Ul. Ks. Czerwionki 39, 47-110 Kolonowskie

### **SPIS ZAŁĄCZNIKÓW**

1. Informacja bioz ( str. 2... - 4 ) .
2. Warunki przyłączenia (str. 5...- ....).
3. Protokół z narady koordynacyjnej ( str. 6... - 9 ) .



ul. Kołłątaja 36/4 45-064 Opole  
NIP 754-00-23-273  
tel. (77) 454 98 21  
kom.+48 / 600 241382 , 604 242 195

**PRO-EL S.C.**

**BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH**

PROJEKTOWANIE NADZORY DORADZTWO TECHNICZNE SIECI I INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Oprac. nr PR- 637/Inf/21

**Egz nr 1**

## **INFORMACJA BIOZ**

**PRZEDMIOT OPRACOWANIA :** Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

**NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO :**

### **Budowa sieci oświetlenia ulicznego niskiego napięcia**

**ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:** Kolonowskie, ul. Brzozowa

**KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO :** XXVI


**LOKALIZACJA OBIEKTU BUDOWLANEGO:**

jednostka ewidencyjna – **Kolonowskie , nr 161103\_4**

obręb ewidencyjny- **Kolonowskie, nr 0039**

numery działek ewidencyjnych - **897/6, 896, 900/7, 901/8**

**INWESTOR:** **Gmina Kolonowskie**  
Ul. Ks. Czerwionki 39, 47-110 Kolonowskie

<i>Zespół autorski</i>	<i>Imię i nazwisko</i>	<i>Specjalność i numer uprawnień budowlanych</i>	<i>Zakres opracowania</i>	<i>Data opracowania</i>	<i>Podpis</i>
Projektant	Gerard Mainka	Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – nr 275/92/Op	Branża elektryczna	20.12.2021r.	

## CZĘŚĆ OPISOWA

### 1. Zakres robót.

- A/ Roboty ziemne – wykopy ręczne i mechaniczne pod słupy ,kable ,
- B/ Roboty montażowe przyłączeniowe w tabliczkach bezpiecznikowych nN w słupach, szafkach rozdzielczych,
- C/ Montaż i mechaniczne oraz ręczne stawianie słupów, montaż opraw oświetleniowych, przewodów i osprzętu elektroenergetycznego, układanie kabli nN oraz rur osłonowych w ziemi, na słupie , przeciski.

### 2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych.

- A/ Budynki : mieszkalne, gospodarcze, usługowe,
- B/ Sieci uzbrojenia technicznego :
  - elektroenergetyczna napowietrzna , kablowa nN,
  - kablowa telekomunikacyjna,
  - wodociągowa, kanalizacji sanitarnej,
  - gazowa.
- C/ Drogi :
  - gminna (ul. Brzozowa),

### 3. Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie.

Istniejąca sieć gazowa oraz elektroenergetyczna nN .  
Możliwość wystąpienia innego uzbrojenia podziemnego terenu nie zinwentaryzowanego na mapie geodezyjnej.

### 4. Przewidywane zagrożenia podczas realizacji robót.

- A/ Porażenie prądem el. – podczas prac wykonywanych pod napięciem, częściowo pod napięciem lub w strefie występowania napięcia -
  - duży stopień zagrożenia.
- B/ Upadek z wysokości - podczas montażu przewodów, konstrukcji i osprzętu elektroenergetycznego na słupach –
  - duży stopień zagrożenia.
- C/ Przygniecenie lub uderzenie przedmiotem ciężkim – podczas stawiania i uzbrajania słupów ; przy załadunku i rozładunku słupów oraz bębnow z przewodami i kablami ; przy rozciąganiu przewodów i kabli z bębnow –
  - duży stopień zagrożenia.
- D/ Najeżenie sprzętem ciężkim ( dźwig, żuraw samochodowy, koparka-spychacz, samochód ciężarowy, podnośnik) - podczas stawiania słupów ; przy załadunku i rozładunku słupów oraz bębnow z przewodami i kablami ; w trakcie wykonywania robót ziemnych –
  - średni stopień zagrożenia.
- E/ Wypadki komunikacyjne -

- średni stopień zagrożenia.
- F/ Ingerencja osób trzecich –
- duży stopień zagrożenia.
- G/ Zagrożenie pożarowe – średnie.
- H/ Zagrożenie wybuchem – duże.

## **5. Instruktaż pracowników dla robót szczególnie niebezpiecznych.**

- A/ Przeszkolenie przed dopuszczeniem do pracy - w zakresie ogólnych zasad i przepisów BHP.
- B/ Przeszkolenie przed wejściem na stanowisko pracy lub na stanowisku pracy – w zakresie szczególnych zasad i przepisów bezpieczeństwa i ochrony zdrowia obowiązujących przy danej pracy, a zwłaszcza regulujących sprawy wyłączeń, poleceń i dopuszczeń do pracy na sieci el. w warunkach szczególnego zagrożenia zdrowia i życia.

## **6. Techniczne i organizacyjne środki zapobiegawcze.**

### **A/ Środki techniczne :**

- konieczność stosowania atestowanego sprzętu ochronnego (przeciwporażeniowego), ubrań roboczych i ochronnych, hełmów ochronnych,
- konieczność stosowania sprawnych, sprawdzonych technicznie i dopuszczonych do eksploatacji maszyn, urządzeń i narzędzi,
- konieczność stosowania dodatkowych środków technicznych (barierki, ogrodzenia, podpory, odciągi, szalunki) wynikających z warunków bezpieczeństwa dla specyfiki danej pracy.

### **B/ Środki organizacyjne:**

- przeszkolenie na stanowisku pracy,
- ważne zaświadczenia lekarskie, kwalifikacyjne, przy urządzeniach elektrycznych, przy sprzęcie specjalistycznym,
- wykonywanie prac pod nadzorem,
- właściwe zabezpieczenie miejsca pracy,
- obsługa maszyn, urządzeń, sprzętu specjalistycznego przez osoby przeszkolone i uprawnione,
- wyposażenie pracowników w sprawny i sprawdzony sprzęt ochronny , ochrony osobistej (w tym szelki bezpieczeństwa, hełmy), inny konieczny przy danych warunkach pracy,
- prowadzenie budowy w sposób określony przepisami, normami, instrukcjami, harmonogramami itp.,
- właściwe oznakowanie miejsc pracy, szczególnie przy robotach prowadzonych w pasach drogowych oraz przy możliwości dostępu osób postronnych,
- stosowanie środków propagandy wzrokowej, np. tablic ostrzegawczych , informacyjnych.

Opole, 2021-09-08

## **WARUNKI PRZYŁĄCZENIA nr WP/107417/2021/O03R06 z dnia 2021-09-08**

**Obiekt:** Oświetlenie uliczne  
**Adres przyłączanego obiektu:** ul. Brzozowa  
47-110 Kolonowskie  
numery działek: 897/6; 896; 900/7; 901/8

Odpowiadając na wniosek z dnia 2021-08-24, zapewniamy przyłączenie do sieci TAURON Dystrybucja SA i dostawę energii elektrycznej o mocy przyłączeniowej:

Przyłącze 1: **2,5 kW** dla zasilania podstawowego, w **V** grupie przyłączeniowej, na poniższych warunkach.

### **A. Wymagania techniczne - przyłącze 1 (zasilanie podstawowe)**

1. Miejsce przyłączenia: linia napowietrzna nN, słup nr 853, obwód kier. Zielona zasilany ze stacji transformatorowej SN/nN "Kolonowskie Krótka" OPW 50046.
2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski prądowe przewodów przy izolatorach na słupie nr 853 linii nN, na wyjściu w kierunku instalacji odbiorcy.  
b) Miejsce rozgraniczenia własności urządzeń elektroenergetycznych: zaciski prądowe przewodów przy izolatorach na słupie nr 853 linii nN, na wyjściu w kierunku instalacji odbiorcy.
3. Przyłączenie obiektu do sieci wymaga:
  - a) w zakresie przyłącza: -----,
  - b) w zakresie sieci: -----,
  - c) w zakresie przyłączanych urządzeń, instalacji Wnioskodawcy: od słupa nr 853 wykonać instalację oświetleniową 0,23 kV.
4. Układ pomiarowo-rozliczeniowy na napięciu 0,23 kV:
  - a) rodzaj układu: bezpośredni,
  - b) miejsce zainstalowania: w zestawie złączowo-pomiarowym zlokalizowanym przy słupie OSD.
5. Zabezpieczenia główne:
  - a) prąd znamionowy: 16 A,
  - b) rodzaj: wyłącznik instalacyjny nadmiarowo-prądowy,
  - c) lokalizacja: w zestawie złączowo-pomiarowym zlokalizowanym przy słupie OSD.
6. Dla doboru aparatury, spodziewaną wartość prądu zwarcia w miejscu dostarczania energii elektrycznej przyjąć wg obliczeń, jednak nie mniej niż 6 kA.
7. Wymagany stopień skompensowania mocy biernej,  $\text{tg } \varphi \leq 0,4$ .
8. Sieć nN pracuje w układzie: TN-C


### **II. Określa się następujące dopuszczalne czasy trwania przerw:**

- a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. całkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczający:
  - dla przerwy planowanej – 16 godz.,
  - przerwy nieplanowanej – 24 godz.,
- b) łączny czas trwania przerw w ciągu roku, stanowiący sumę czasów trwania przerw jednorazowych, tj. całkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczający:
  - przerw planowanych – 35 godz.,
  - przerw nieplanowanych – 48 godz.

### **III. Termin ważności niniejszych warunków 2 lata od dnia ich doręczenia.**

W przypadku zawarcia umowy o przyłączenie termin ważności niniejszych warunków przyłączenia wydłuża się na okres ważności umowy o przyłączenie.





**Starosta Strzelecki**  
ul. Jordanowska 2  
47-100 Strzelce Opolskie

Strzelce Op., 2021-10-20

**PROTOKÓŁ Z NARADY KOORDYNACYJNEJ**  
przeprowadzonej z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej  
w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich  
w terminie 06.10.2021 – 19.10.2021

Naradę przeprowadzono zgodnie z art. 28b ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity DzU 2020 poz. 2052 ze zm.) uwzględniając mapy, na których sporządzono projekt, materiały państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, uzgodnienia jednostek zarządzających sieciami oraz stanowiska zainteresowanych stron.

**znak sprawy: GKN.6630.80.2021**

**Przedmiot narady:**

Kolonowskie ul. Brzozowa, Fabryczna - sieć elektroenergetyczna oświetleniowa

**Lokalizacja:**

jednostka ewidencyjna	obręb	arkusz	działki
Kolonowskie miasto	Kolonowskie	3	896, 897/6, 900/7, 901/8

**Wnioskodawca:** PRO-EL SC Biuro Usług Projektowych, ul. Kołłątaja 3/4, 45-064 Opole

**Przewodniczący Narady Koordynacyjnej:** Teresa Długosz - Inspektor

**Uczestnicy narady koordynacyjnej:**

lp.	oznaczenie podmiotu	opinia	imię i nazwisko
1.	Anco Sp. z o.o. ul. Św. Ducha 118b 63-200 Jarocin		
	Nie wyrażono stanowiska.	-	Podmiot powiadomiony o naradzie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2.	Energetyka Ciepła Opolszczyzny SA ul. Harcerska 15 45-118 Opole	pozytywna	Leszek Wastag
	<b>Uwagi:</b> Nie dotyczy - brak infrastruktury ciepłowniczej w obrębie projektowanych prac.		Udział w naradzie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
3.	Multiplay Sp. z o.o. Sp. k. ul. Szpitalna 8 44-190 Knurów	pozytywna	Tomasz Ulan
	<b>Uwagi:</b> Brak uwag.		Udział w naradzie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
4.	Netia SA Dział Utrzymania Usług, Okręg Południowy ul. Murckowska 18, 40-265 Katowice	pozytywna	Marek Perliński
	<b>Uwagi:</b> Uzgodniono.		Udział w naradzie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
5.	Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM SA Oddział w Świerklanach, Terenowa Jednostka Eksploatacji Opole ul. Bierkowicka 71, 45-843 Opole	pozytywna	Iwona Pogoda-Golaszewska
	<b>Uwagi:</b> Nie dotyczy.		Udział w naradzie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
6.	Orange Polska SA Wydział Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze Katowice ul. Sosnkowskiego 20, 45-273 Opole		
	Nie wyrażono stanowiska.	-	Podmiot powiadomiony o naradzie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
7.	Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Opolu ul. Armii Krajowej 2, 45-071 Opole	pozytywna	Paweł Kułakowski
	<b>Uwagi:</b> Nie dotyczy.		Udział w naradzie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
8.	Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Opolu <b>Gazownia w Kędzierzynie-Koźlu</b> ul. Grunwaldzka 69, 47-220 Kędzierzyn-Koźle		
	Nie wyrażono stanowiska.	-	Podmiot powiadomiony o naradzie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

*Stwierdzam zgodność  
z oryginałem*

Z up. Starosty Strzeleckiego  
20-10-2021



9.	Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Opolu <b>Gazownia w Krapkowicach</b> ul. Limanowskiego 19, 47-300 Krapkowice	pozytywna	Andrzej Witkowski
	<b>Uwagi:</b> Nie dotyczy - sieć obca nie będąca własnością PSG Sp. z o.o.		Udział w naradzie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
10.	Polskie Koleje Państwowe SA Oddział Gospodarowania Nieruchomościami we Wrocławiu ul. Joannitów 13, 50-525 Wrocław		
	Nie wyrażono stanowiska.	-	Podmiot powiadomiony o naradzie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
11.	Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Strzelcach Opolskich ul. Gogolińska 2a 47-100 Strzelce Opolskie		
	Nie wyrażono stanowiska.	-	Podmiot powiadomiony o naradzie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
12.	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich Wydział Architektoniczno-Budowlany w/m		
	Nie wyrażono stanowiska.	-	Podmiot powiadomiony o naradzie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
13.	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich Wydział Dróg Powiatowych w/m	pozytywna	Piotr Koźlik
	<b>Uwagi:</b> Nie dotyczy (nie stanowi drogi powiatowej).		Udział w naradzie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
14.	Tauron Dystrybucja SA Oddział w Opolu ul. Waryńskiego 1, 45-047 Opole adres do korespondencji: ul. Oleska 3, 45-052 Opole	pozytywna	Janusz Charkiewicz
	<b>Uwagi:</b> Prace ziemne wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami pod nadzorem pracowników TAURON Dystrybucja SA. Przed przystąpieniem do prac w odległości mniejszej niż: - 3 m od skrajnych przewodów linii napowietrznych nN, należy uzgodnić bezpieczne metody pracy z TAURON Dystrybucja SA, Region SN i nN Strzelce Opolskie, ul. Opolska 26, 47-100 Strzelce Opolskie. Dokładną lokalizację kabli określić na podstawie przekopów kontrolnych. Zabezpieczenie linii kablowych rurami osłonowymi wykonać na urządzeniach elektroenergetycznych wyłączonych spod napięcia w miejscach kolizji i zbliżeń. Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym bez nadzoru w odległości mniejszej niż 2 m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla. Szczegółowe rozwiązania techniczne uzgodnić z TAURON Nowe Technologie, Strzelce Opolskie ul. Opolska 26.		Udział w naradzie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
15.	Telefonia Dialog Sp. z o.o. ul. Strzegomska 142a 54-429 Wrocław		
	Nie wyrażono stanowiska.	-	Podmiot powiadomiony o naradzie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
16.	Urząd Miasta i Gminy Kolonowskie ul. Ks. Czerwionki 39 47-110 Kolonowskie		
	Nie wyrażono stanowiska.	-	Podmiot powiadomiony o naradzie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
17.	Kanalizacja Gminy Kolonowskie KGK Sp. z o.o. ul. Kolejowa 8 47-110 Kolonowskie		
	Nie wyrażono stanowiska.	-	Podmiot powiadomiony o naradzie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
18.	PRO-EL SC Biuro Usług Projektowych		
	Nie wyrażono stanowiska.	-	Podmiot powiadomiony o naradzie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Zgodnie z art. 28ba ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne przyjmuje się, że podmioty należycie zawiadomione nie składają zastrzeżeń do usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przedstawionych w planie sytuacyjnym.

Stwierdzam zgodność  
z oryginałem

20-10-2021

Z up. Starosty Strzeleckiego

Teresa Gągół

Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich  
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami  
ul. Jordanowska 2, 47-100 Strzelce Opolskie, tel. 77 440 17 44, e-mail: zud@powiatstrzelecki.pl

Załącznikiem do niniejszego protokołu jest część graficzna zawierająca propozycję usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Z up. Starosty Strzeleckiego  
Inspektor

*[Podpis]*  
Teresa Długosz

.....  
podpis przewodniczącego narady

Dodatkowe uwagi i zalecenia:

1. Nie wyklucza się istnienia w terenie innych, nie wykazanych na mapie, urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach zarządzających sieciami.
2. Jakakolwiek zmiana projektowanej trasy uzgodnionej niniejszym protokołem wymaga ponownego uzgodnienia na naradzie koordynacyjnej.
3. Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.
4. Przeniesienie punktów geodezyjnych prawnie chronionych, narażonych na zniszczenie przy realizacji inwestycji, należy zlecić uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego.
5. Wszelkie prace należy wykonać zgodnie z przepisami BHP.

Stwierdzam zgodność  
z oryginałem

Z up. Starosty Strzeleckiego  
Inspektor

20 -10- 2021

*[Podpis]*  
Teresa Długosz