



Elbląg, *df* czerwiec 2020 r.

STRONA INTERNETOWA

21WOG-SZP.2712.20.2020

Dotyczy: postępowania nr 20/SZP/2020 na roboty budowlane w kompleksach wojskowych w Elblągu.

Szanowni Państwo,

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, wpłynęło niżej wymienione zapytanie do przedmiotowego postępowania.

I.

Pytanie nr 1

„Dla zadania nr 1 i 2 prosimy o załączenie zestawienia stolarki okiennej z parametrami wymaganymi dla danej stolarki. Ze względu na brak takiego zestawienia dostawcy nie mogą nam wycenić stolarki okiennej, drzwiowej i witryn”

Ad: 1

Zamawiający informuje, że przedmiotowe zadanie dotyczy remontu budynku, dla którego nie ma dokumentacji projektowej. W załączniku nr 1 do SIWZ tj. opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1b - przedmiar robót) podane są wymiary stolarki okiennej, drzwiowej i witryn, co umożliwi Wykonawcy wycenę wskazanych powyżej elementów.

Pytanie nr 2

„Prosimy o potwierdzenie wymagań kuloodporności i jakiej klasy ze wskazaniem, których dokładnie okien to dotyczy”

Ad: 2

Zamawiający informuje, że okno podawcze (profile i szyba) powinny być klasy RC3 – wymiar został podany w załączniku nr 1b do opisu przedmiotu zamówienia (przedmiar

robót). W pozostałych oknach, dla spełnienia Normy Obronnej zgodnie z jej zapisami, Zamawiający wymaga wykonania krat okiennych według zakresu podanego w ww. załączniku nr 1b.

Pytanie nr 3

„Prosimy o podanie parametrów dotyczących okna podawczego z rysunkiem szczegółowym”

Ad: 3

Zamawiający informuje, że wszystkie parametry dotyczące okna podawczego zawarte są w załączniku nr 1b do opisu przedmiotu zamówienia tj.: przedmiar robót, pkt 46 d.4, w związku z czym nie zachodzi konieczność sporządzenia dodatkowo rysunku szczegółowego.

Pytanie nr 4

„Prosimy o sprawdzenie zapisów dotyczących okien weneckich, wg dostawcy zapisy takie są nie do spełnienia”

Ad: 4

Zamawiający informuje, że zmienia zapis w załączniku 1c do opisu przedmiotu zamówienia – Szczegółowa specyfikacja techniczna B.05.00.00 – roboty w zakresie stolarki budowlanej pkt 2.1.b.:

Było: Stolarka okienna (wymiana istniejących okien PCV ze względu na zły stan techniczny:

- Demontaż okien istniejących,
- Zamontowanie okien PCV (patrz punkt 2.1. materiały)

Nowe okna PCV powinny być o zwiększonej odporności na włamanie minimum klasy RC-3. Ramy (skrzydła i ościeżnica) w których osadzone są szyby ochronne budowlane powinny spełniać warunki odpornościowe nie gorsze niż te szyby. W pomieszczeniach pełnienia służby zaleca się stosować „szyby weneckie”, które w każdych warunkach oświetleniowych będą uniemożliwiały wgląd do nich z zewnątrz. W oknach należy zastosować szyby klasy minimum BR4 i konstrukcje okien klasy minimum FB4. W przypadku usytuowania pomieszczeń przy ogrodzeniu zewnętrznym obiektu wojskowego szyby klasy co najmniej ER3 lub BR5. W pomieszczeniu gdzie przebywają ludzie jedno okno powinno być otwierane, a zamontowana krata powinna być zamykana od wewnątrz. Klucze od zamków i

~~klódek powinny być przechowywane w tych pomieszczeniach, w miejscach uniemożliwiających ich zabranie (depozytor) i ich użycie po wybiciu szyby.~~

Jest: Stolarka okienna (wymiana istniejących okien PCV ze względu na zły stan techniczny:

- Demontaż okien istniejących,
- Zamontowanie okien PCV (patrz punkt 2.1. materiały)
- Nowe wewnętrzne okno podawcze PCV powinno być o zwiększonej odporności na włamanie minimum klasy RC-3. Ramy (skrzydła i ościeżnica) w których osadzone są szyby ochronne budowlane powinny spełniać warunki odpornościowe nie gorsze niż te szyby.

W pomieszczeniu gdzie przebywają ludzie jedno okno powinno być otwierane, a zamontowana krata powinna być zamykana od wewnątrz. Klucze od zamków i klódek powinny być przechowywane w tych pomieszczeniach, w miejscach uniemożliwiających ich zabranie (depozytor) i ich użycie po wybiciu szyby.

II.

Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Z poważaniem

KOMENDANT

plk Krzysztof KLIN

Wykonano w 1 egz.- ad acta - do zamieszczenia na stronie internetowej

Marta JASTRZEBSKA SZP (261 313 056)

Dnia: 26.06.2020 r.

T:2712