

Gminna Spółka Komunalna Radwanice
Sp. z o.o.
Kłębanowice 9A, 59-160 Radwanice
tel./fax 76 831 01 83
NIP 5020109576 REGON 385093026

Kłębanowice, 24 stycznia 2023 r.

GSK.2.2023.WTP

Gmina Radwanice
ul. Przemysłowa 17
59 – 160 Radwanice

dotyczy: warunków technicznych w zakresie inwestycji pn.: „Remont drogi gminnej biegnącej śladem działki nr 34 w m. Przesieczna”.

WARUNKI TECHNICZNE PROWADZENIA INWESTYCJI W REJONIE ISTNIEJĄCEJ INFRASTRUKTURY WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ

W nawiązaniu do wniosku z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie wydania warunków prowadzenia inwestycji w rejonie istniejącej infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej dla zadania inwestycyjnego: „Remont drogi gminnej biegnącej śladem działki nr 34 w m. Przesieczna”, Gminna Spółka Komunalna Radwanice Sp. z o.o. informuje, że:

- w pasie drogowym zabudowana jest sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, istnieje możliwość wystąpienia na terenie wykonania robót niezainwentaryzowanego uzbrojenia,
- projektowane elementy przebudowy drogi nie mogą pogarszać warunków zabudowy i eksploatacji istniejącego uzbrojenia wod.-kan.,
- włazy kanalizacyjne, zasuwki wodociągowe dostosować do nowoprojektowanej niwelety terenu, ustabilizować np. obetonować oraz zabezpieczyć, w jezdni należy zamontować dodatkowo pierścienie odciążające,
- roboty drogowe należy wykonać ze szczególną ostrożnością w rejonie elementów sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, nie można dopuścić do ich uszkodzenia,
- elementy uszkodzone w wyniku eksploatacji należy wymienić na nowe (np. włazy, zasuwki itp.),
- w razie konieczności w ramach zadania przewiduje się możliwość przestawienia hydrantu oraz regulację uzbrojenia sieci wod.-kan., włączenie hydrantu należy poddać próbie szczelności, płukaniu i dezynfekcji,
- w przypadku napotkania podczas wykonania robót kolizji projektowanych elementów zagospodarowania terenu z uzbrojeniem wod.-kan. należy przewidzieć przebudowę sieci, projekt wykonawczy przebudowy należy przedłożyć do Gminnej Spółki Komunalnej celem uzgodnienia sposobu rozwiązania usunięcia kolizji,
- w kosztorysie przewidzieć wykonanie robót związanych z istniejącym uzbrojeniem wod.-kan.

WYMAGANIA DOKUMENTACYJNE

1. Minimum 7 dni przed rozpoczęciem robót należy dokonać powiadomienia na piśmie eksploatatora sieci, natomiast po zakończeniu robót drogowych należy zgłosić gotowość do odbioru elementów sieci wod.-kan. znajdujących się w rejonie prowadzonych robót, ustalić termin odbioru robót (odbior zostanie poświadczony protokołem).
2. Do Gminnej Spółki Komunalnej w Kłębanowicach należy przedłożyć do uzgodnienia 2 egz. wyciągu z projektu budowlanego w zakresie dotyczącym sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.

3. Projekt ten musi być wykonany przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane w odpowiednim zakresie.

4. Uzgodniony przez Spółkę projekt może stanowić podstawę do wystąpienia wnioskodawcy do jednostek administracji budowlanej i innych w celu jego uzgodnienia, zatwierdzenia bądź wydania odpowiednich decyzji.

Przed rozpoczęciem robót budowlanych inwestor zobowiązany jest do uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego, w celu prowadzenia robót w pasie drogowym oraz umieszczenia w nim urządzeń infrastruktury technicznej.

NINIEJSZE WARUNKI ZACHOWUJĄ WAŻNOŚĆ DWA LATA OD DATY ICH WYSTAWIENIA

PREZES ZARZĄDU
Gminnej Spółki Komunalnej Radwanice
Sp. z o.o.

Agnieszka Koperek