



kruszywo granitowe łamane 0/31,5mm	gr. 10cm
stabilizowane mechanicznie	
zasypane i zagęszczone grysem kamiennym	gr. 0,5cm
granitowym 0/5mm	
podłoże rodzime G1	

WORSTWA ŚCIERDINA AC11S	gr. 5cm
węglane międzywarstwowe z emulją asfaltową szkieletopodowej K1-60 o zużyciu 0,50kg/m ²	
WORSTWA POMOCNICZA AC16W	gr. 8cm
węglane międzywarstwowe z emulją asfaltową szkieletopodowej K1-60 o zużyciu 0,50kg/m ²	
kamień łamany granitowy 0/31,5mm	gr. 22cm
warstwa odsączająca z piasku	gr. 10cm
geowłóknina (min. 150g/m ²)	
podłoże rodzime G1	

kruszywo granitowe łamane 0/31,5mm	gr. 10cm
stabilizowane mechanicznie	
zasypane i zagęszczone grysem kamiennym	gr. 0,5cm
granitowym 0/5mm	
podłoże rodzime G1	

Krawężnik betonowy 15x22cm
układany na ławie betonowej
C12/15 z oporem

UWAGA :

- Przy wyznaczaniu spadków poprzecznych i podłużnych przybudowywana nawierzchnię bezwzględnie nawiązać się do rzeczywistych rzędnych wysokościowych zastanych na inwestycji.
- Przed przystąpieniem do robót należy na roboczo uzgodnić przebieg istniejącego uziębienia z Zamawiającym,
- Wykonać przekopy kontrolne ręczne miejscach zbliżeń i kolizji z istniejącym uziębieniem terenu,
- Przed wejściem na roboty należy zgłosić Zarządcom sieci zamiar rozpoczęcia robót.

"TSJ-BUD" Tomasz Jaremkiewicz		ul. Młynska 17a/12, 67-200 Głogów, tel.: 795-422-411	
zadanie:	projektant i wykonawca	biuro i gwarant	
Remont drogi biegnącej śladem działki nr 34 w m. Przesečna		PRZEMOŁ KONSTRUKCYJNY C - C	
inwestor:	gmina Radwanice	branża	inwestor
adres inwestycji	ul. Przemysłowa 17, 69-160 Radwanice	DROGOWA	PROJEKT WYKONAWCZY
Przesečna (dz. nr 34):		data edycji	nr projektu
59-160 Radwanice		20 stycznia 2023r.	5