

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

Nr postępowania ZP/18/005/R/24 „Rearanżacja pomieszczeń biurowych na 2 piętrze w budynku Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej”.

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA III

Dot.: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym, zgodnie z art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych /zwaną dalej ustawą Pzp/ (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.).

Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia:

Wykonawcy zadali Zamawiającemu następujące pytania:

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie elementów zabudów meblowych z płyty MDF lakierowanej zamiast płyty MDF laminowanej.

Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

Zamawiający dopuszcza płytę MDF lakierowaną zamiast płyty MDF laminowanej, przy zachowaniu parametrów gładkości i wytrzymałości płyty MDF laminowanej.

Wykonawcy zadali Zamawiającemu następujące pytania:

Proszę o zmianę terminu składania ofert ze względu na pytania do postępowania.

Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Wykonawcy zadali Zamawiającemu następujące pytania:

Proszę o informację, w jakim kolorze RAL ma być wykonany sufit rastrowy - krata, ponieważ ma to wpływ na cenę, a w projekcie podano tylko, że kolor ma być zbliżony totalnie do koloru na 9p.

Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

Podtrzymujemy zapisy w projekcie " kolor ma być zbliżony totalnie do koloru na 9p" oraz dodatkowo zgodny z kolorem stolarki aluminiowej, która będzie zastosowana do wykończenia prac na II piętrze.

Prodziekan ds. współpracy
dr hab. inż. Mariusz Deja, prof. uczelni
WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ I OKRĘTOWNICTWA

Otrzymują:

1. strona internetowa;
2. a/a