



MACZYNE ROZSZERZALNOŚCIOWE
C.W.U.

OZNACZENIA:

1. Kocioł gazowy THISON L ECO o mocy 90 kW
2. Regulator pogodowy LOGON B
3. Naczynie wzbiorcze REFLEX NG140
4. Pompa obiegowa c.o., MAGNA3 25-80
5. Zawór trójdrogowy z siłownikiem DN32 Afriso ARV385 ARM 3432
6. Filtr siatkowy
7. Zawór bezpieczeństwa typ 2115 dn 15
8. Czujnik temperatury zewnętrznej
9. Pojemnościowy podgrzewacz c.w. BC1S 300
10. Pompa obiegowa c.w., ALPHA2 25-40
11. Pompa cyrkulacyjna c.w., ALPHA2 25-50 N
12. Naczynie wyrównawcze REFIX DD 12
13. Zawór bezpieczeństwa typ 1915 dn 15;
14. Stacja uzdatniania wody
15. Sprzęgło hydrauliczne DN65
16. Filtrmulnik FOM DN65

Pracownia Projektowa Sieci i Instalacji Sanitarnych 62-800 Kalisz, ul. Serbinowska 1a, tel./fax 766 67 07	
SCHEMAT KOTŁOWNI	
NAZWA RYS.	SKALA
TEMAT	Wewnętrzna instalacja gazu do kotłowni gazowej
OBIEKT	Budynek administracyjno-warsztatowy
ADRES	62-800 Kalisz, ul. Nad Proszą 28-34
PROJEKTANT	mgr inż. Marek Licznarski NB/U/7342/40/98
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Krzysztof Biernacki NB/U/7342/37/98
DATA	04.2021.
NR RYS.	3