




**PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI  
CIEPLNEJ - GLIWICE Spółka z o.o.**  
44-100 Gliwice, ul. Królewskiej Tamy 135  
Skrytka pocztowa 135



OFERENCI

**TELEFONY:**

Sekretariat	32 335 0 105
	32 335 0 106
Dział Dyspozycji Ruchu	32 335 0 110
Dział Sprzedaży i Rozwoju	32 335 0 118
Zakład Ciepły Nr 1	32 335 0 152
Zakład Ciepły Nr 4	32 335 0 123



e-mail: [office@pec.gliwice.pl](mailto:office@pec.gliwice.pl)  
internet: [www.pec.gliwice.pl](http://www.pec.gliwice.pl)

Nr sprawy: 005021/20

Nr dokumentu: DZ/337/2020

Wasz Znak:

Data: 26.06.2020r

**Dotyczy: przetargu z publikacją ogłoszenia na Wykonanie pomiarów rozplywu mieszanki pyło- powietrznej z regulacją i kontrolą pracy kotłów.**

Informujemy iż do postępowania jw. wpłynęło pytanie o treści:

Czy Zamawiający dopuszcza w uzasadnionych przypadkach dorobienie nowych króćców pomiarowych w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym.

**Odpowiedź: W uzasadnionym przypadku istnieje możliwość wykonania i zamontowania innych króćców pomiarowych w uzgodnieniu z Wykonawcą.**

PREZES Zarządu  
DYREKTOR  
PEC - Gliwice Sp. z o.o.  
  
Rudolf Widziszowski

Grzegorz Zawierucha tel. kont. 32/335 0 108  
Renata Uramowska-Słuszniaik tel. kont. /32/335 0 104,  
kopia DZ, ZC-1



KRS 0000061254 Sąd Rejonowy w Gliwicach  
NIP 631-01-00-822  
Kapitał Zakładowy 67 276 000 PLN  
73 405 000