

GK.6630.17.2017.3

PROTOKÓŁ

W dniu 15-03-2017 r. o godz. 13.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu (Wydział Geodezji i Kartografii, ul. Bohaterów II Armii Wojska Polskiego 8, I piętro, pok.203) w formie tradycyjnej odbyła się narada koordynacyjna w sprawie uzgodnienia propozycji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Położenie: Zgorzelec, ul. Traugutta i Poniatowskiego.

Dotyczy: Modernizacja oświetlenia ulicznego.

Wnioskodawca: Pracownia Komputerowo – Projektowa Sieci i Instalacji „MALIŃSKI COMUTER STUDIO”, 59-900 Zgorzelec, ul. Prusa 15/7.

Przewodniczący narady: Izabela Michalak – Inspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu

PH:K „Neso” Sp. z o.o. Zgorzelec - projekt został uzgodniony
z uwzględnieniem uwag w piśmie TT/79/17 - Tabela Htcochi

ZPEC ZGORZELEC Sp. z o.o. potule dla przebiegu sieci
elektrownic w zakresie opracowania
wszelkie roboty w zakresie sieci elektrownic należy
wykonować w sposób wzajemny pod nadzorem przedstawiciela ZPEC.
Odp. z. d. d. Główny naczelny nie dostał się Główny naczelny projekt uzgodniony
z operatorem w sieci go. go. go. Htcochi i Tabela Htcochi
Główny naczelny ZPEC

1) naradę nie uczestniczyli przedstawiciele:

1) wnioskodawcy

2) Burmistrz Miasta Zgorzelec

3) Telewizji Kablowej „TOMKOW” Sp. z o.o.

**Za zgodność
z oryginałem**

Z up. STAROSTY
Izabela Michalak
Inspektor Wydziału Geodezji i Kartografii

4) Tauron Dystrybucja S.A. - sterowanie prądami, sterowni zasilanie do podziem.

5) Orange Polska S.A. - j.w.

6) Telefonia DIALOG Sp. z o.o. - j.w.

Z up. STAROSTY

Michalak

Izabela Michalak

Inspektor Wydziału Geodezji i Kartografii

**Za zgodność
z oryginałem**

Z up. STAROSTY

Michalak

Izabela Michalak

Inspektor Wydziału Geodezji i Kartografii

Adres do korespondencji:

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Jeleniej Górze
ul. Bogusławskiego 32, 58-500 Jelenia Góra
tel.: +48 75 889 12 00
fax: +48 75 752 43 70
jeleniagora@tauron-dystrybucja.pl



Bolesławiec, dnia 15.03.2017 r.

Sygnatura: TD/OJG/OMD/2017-03-15/GK.6630.17.2017.2

Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu
ul. Bohaterów II Armii WP 8a
59-900 Zgorzelec

Dotyczy: uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Odpowiadając na Wasze pismo GK.6630.17.2017.2 w sprawie narady koordynacyjnej w dniu 15-03-2017 r. dotyczącej projektu: **Modernizacja oświetlenia ulicznego w m. Zgorzelec ul. Traugutta, Poniatowskiego** informuję, że ww. projekt uzgadniam z następującymi uwagami:

1. W miejscach zbliżeń i skrzyżowań projektowanej sieci z istniejącymi urządzeniami elektroenergetycznymi, liniami kablowymi nN i SN, należy zachować normatywne odległości zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Na istniejące kable nN i SN będące w kolizji poprzecznej z projektowanymi obiektami należy zaprojektować i założyć, dwudzielne rury osłonowe o średnicy minimum:
 - dla kabli nN - 110 mm koloru niebieskiego,
 - dla kabli SN - 160 mm koloru czerwonego,wychodzące 0,5 m poza projektowaną oś obiektu liniowego.
3. Dokładne położenie istniejących linii kablowych nN i SN należy ustalić za pomocą przekopów kontrolnych, wykonanych ręcznie (bez użycia sprzętu mechanicznego).
4. Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym bez nadzoru w odległości mniejszej niż 2 m od zlokalizowanych przekopem kontrolnym kabli elektroenergetycznych.
5. Wszelkie prace w pobliżu i na istniejących urządzeniach energetycznych własności TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Jeleniej Górze należy wykonywać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności pod nadzorem służb energetycznych Regionu Lubiąż (kontakt Pan Marek Pirowski tel. 75 889 3210), a następnie zgłosić do dokonania odbioru robót zanikowych.
6. Informuję, że na danym terenie mogą znajdować się urządzenia elektroenergetyczne i teletechniczne niebędące własnością TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Jeleniej Górze.

z poważaniem

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Jeleniej Górze
Wydział Dokumentacji
Specjalista ds. Dokumentacji

Stanisław Bogaczewicz

Sprawę prowadzi:

Stanisław Bogaczewicz tel. 75 73 50 222
stanislaw.bogaczewicz@tauron-dystrybucja.pl

Do wiadomości:

1. Adresat
2. A/a.

TAURON Dystrybucja S.A.
ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków
tel.: +48 12 261 10 00
fax: +48 12 261 10 01
kontakt@tauron-dystrybucja.pl

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000073321, NIP: 6110202860, REGON: 230179216
Kapitał zakładowy (wpłacony): 511 925 759,22 zł

www.tauron-dystrybucja.pl

**Za zgodność
z oryginałem**

Z up. STAROSTY
Michał
Izabela Michalak
Inspektor Wydziału Geodezji i Kartografii



Orange Polska S.A.
Domena Hurt
Dostarczanie i Serwis Usług, Ewidencja i Standardy Infrastruktury
Wydział Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze Wrocław
Adres do korespondencji
ul. Długa 60
58-309 Wałbrzych
tel.: 74 840 10 80
fax: 74 842 63 90

data: 11 marca 2017

Załącznik do protokołu nr: ZG017/2017

Dotyczy: GK.6630.17.2017. Modernizacja oświetlenia ulicznego - Zgorzelec, ul. Traugutta i Poniatowskiego.

1. Wykonawca może przystąpić do prac w strefie sieci telekomunikacyjnej OPL po uprzednim pisemnym powiadomieniu z 14-dniowym wyprzedzeniem. Powiadomienie winno zawierać adres i rodzaj prac oraz nazwę i adres wykonawcy prac i telefon kontaktowy. Pismo należy kierować na adres:

ORANGE POLSKA S.A.
Obsługa Techniczna Klienta we Wrocławiu
Wydział Utrzymania Usług i Infrastruktury
ul. Purkyniego 2
50-155 Wrocław
fax. 71 347 07 23

2. Roboty budowlano – montażowe w obrębie sieci telekomunikacyjnej wykonywać zgodnie z normami i przepisami obowiązującymi w budownictwie łączności, ręcznie i pod nadzorem upoważnionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. z zachowaniem normatywnych odległości. Wniosek o nadzór dostępny na stronie <http://www.orange.pl/dostep-do-infrastruktury-inwestorzy-1.phtml#02>;
3. W przypadku uszkodzenia sieci teletechnicznej, wobec przedsiębiorstwa prowadzącego roboty, egzekwowane będzie wyrównanie szkody na podstawie kalkulacji powykonawczej oraz strat tytułem braku usług, sporządzonej przez ORANGE POLSKA S.A.;
4. W strefie projektowanych wykopów sieć teletechniczną zabezpieczyć przed przesunięciem i uszkodzeniem. Szczegóły dotyczące zabezpieczenia należy ustalić na roboczo z naszym przedstawicielem, przed rozpoczęciem robót. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszający stan istniejący.
5. W miejscach skrzyżowań i nienormatywnych zbliżeń do urządzeń telekomunikacyjnych OPL należy zastosować rury ochronne oraz min. 0,25 m odległości. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszający stan istniejący.

Marek Jawornicki

Wydział Ewidencji i Zarządzania
Danymi o Infrastrukturze Wrocław

Orange Polska Spółka Akcyjna z siedzibą i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w całości kapitałem zakładowym wynoszącym 3.937.072.437 złotych

**Za zgodność
z oryginałem**

Z up. STAROSTY

Izabela Michalak
Inspektor Wydziału Geodezji i Kartografii



Adres do korespondencji:
Telefonia Dialog sp. z o.o.
ul. Strzegomska 142a, 54-429 Wrocław

Zgorzelec 15-03-2017

OPINIA ROBOCZA

załącznik do narady koordynacyjnej GK.6630.17.2017

Dotyczy: Modernizacja oświetlenia ulicznego - Zgorzelec, ul. Traugutta i Poniatowskiego

Dokumentacja projektowa uzgodniona z poniższymi uwagami:

1. Kanalizacja teletechniczna wykonana z rury typu Arot (PVC) wielootworowa i może być nie oznaczona taśmą ostrzegawczą.
2. Roboty w miejscach kolizyjnych wykonywać ręcznie, ostrożnie, obowiązuje strefa ochronna urządzeń telekomunikacyjnych po 1 metrze z każdej strony.
3. Wykopy w miejscach kolizyjnych winny być oszalowane (zabezpieczone) przed obsunięciem się ziemi.
4. Zbliżenia i skrzyżowania podziemnych urządzeń z urządzeniami telekomunikacyjnymi należy wykonać zgodnie z obowiązującą normą ZN-96 TP S.A.-004 i ZN-96 TP S.A.-011.
5. W miejscach zbliżeń zachować odstęp (zgodnie z normą) w poziomie od zewnętrznych krawędzi studni kablowych i ciągów kanalizacji teletechnicznej.
6. W przypadku uszkodzenia urządzeń telekomunikacyjnych będących własnością TD Sp. z o.o. kosztami naprawy i poniesionych strat obciążony zostanie wykonawca robót wraz z inwestorem.
Co najmniej 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia przedmiotowych robót należy złożyć pisemne powiadomienie na adres ul. Strzegomska 142a 54-429 Wrocław; wysłać faxem pod nr (71 781-16-00) lub mailem: nadzory@netia.pl
7. Roboty zanikowe w miejscach kolizyjnych podlegają przed zasypaniem sprawdzeniu przez przedstawiciela TD Sp. z o.o. i podlegają odbiorowi. Nadzór oraz odbiór prac jest odpłatny.
8. Odpisy niniejszego pisma Adresat dołączy do wszystkich egzemplarzy dokumentacji dla robót określonych w nagłówku.

**Uwagi dodatkowe: Pracę wykonywać pod nadzorem przedstawiciela TD Sp. z o.o.
KABEL ŚWIATŁOWODOWY W KANALIZACJI !!!**

Imię i nazwisko osoby wystawiającej uzgodnienie: Krystian Wateha
Tel 601 181 246

Telefonia Dialog sp. z o.o., ul. Strzegomska 142a, 54-429 Wrocław • NIP 692-19-90-816 • REGON 390570519 • Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego • KRS 0000419488 • Kapitał zakładowy 489.950.000 PLN. Kapitał opłacony w całości.

**Za zgodność
z oryginałem**

Z up. STAROSTY

Izabela Michalak
Inspektor Wydziału Geodezji i Kartografii