

Lipiany, dnia 28.07.2023 r.

BUD-Z.271.17.2023

Odpowiedzi na pytania do treści SWZ

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Rozbudowa wraz z modernizacją amfiteatru przy budynku MGOK- etap I

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 2023-07-19 pod nr 2023/BZP 00313662/01.

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2022, poz. 1710), wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

Pytania dotyczące treści SWZ, wpłynęły do Zamawiającego w dniu 20.07.2023 r.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień i odpowiedzi oraz na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, wprowadza zmiany treści SWZ:

Pytania

1. Elementy małej architektury.
2. Oświetlenie terenu.

W przedmiarze, zgodnie z załącznikami do pytania, wskazano jedynie montaż latarni oświetleniowych. W zestawieniu elementów małej architektury w dokumentacji opisowej widnieją również girlandy oświetleniowe. Prośba o doprecyzowanie zakresu ww. temacie oraz podanie preferowanego modelu latarni.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że zakup oraz montaż girland oświetleniowych nie jest objęty postępowaniem w ramach I etapu realizacji zamierzenia inwestycyjnego. Zamówienie w I etapie obejmuje natomiast całą branżę elektryczną w tym zapewnienie miejsca do przyłączenia girland. Zamawiający jednocześnie wyjaśnia, że latarnie oświetleniowe zostały opisane na stronie 12 projektu budowlanego jako parkowe, niskie, stojące a wysokość została podana w projekcie branży elektrycznej - $h=1,2m$, tam również zostało wskazane, że mają być wyposażone w oprawę LED. Zamawiający doprecyzowuje opis przedmiotu zamówienia poprzez określenie minimalnej i maksymalnej wysokości lampy $h = 0,80 m - 1,2m$. Ponadto Zamawiający określa, że latarnie podobnie jak na poglądowym zdjęciu w projekcie powinny wkomponowywać się w charakter zmodernizowanego obiektu, to jest powinny posiadać smukły aluminiowy lub ze stali nierdzewnej korpus w ciemnym kolorze natomiast na górnym końcu biały dyfuzor, który ma za zadanie równomierne rozprowadzenie światła. Lampy mają być na

fundamencie prefabrykowanym i muszą spełniać parametry bezpieczeństwa to znaczy mają być z zabezpieczeniem przeciwwilgociowym, przeciwpyłowym i ochroną przeciwporażeniową zgodnie z projektem. Zamawiający wymaga aby w latarniach była możliwość wymiany źródła światła. Zamawiający nie wskazuje konkretnego modelu latarni.

Wykonawcy są zobowiązani do przygotowania oferty z uwzględnieniem zmian wprowadzonych do SWZ niniejszymi dokumentami.

Pozostałe zapisy treści SWZ nie ulegają zmianie.

Załączniki:

Suplement nr 1

Suplement nr 2

Zamawiający informuje, że odpowiedzi na wnioski Wykonawców, a także wyjaśnienia oraz zmiana treści SWZ stają się integralną częścią specyfikacji i są wiążące przy składaniu ofert. Zgodnie z dyspozycją art. 286 ust. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania zmianę SWZ z wyjaśnieniami i odpowiedziami na wnioski Wykonawców.

BURMISTRZ

Bartłomiej Królikowski