

Sygnatura postępowania: ZP.261.6.2023

Dot. postępowania o udzielenia zamówienia pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 102347D ul. Wielkopolnej na odcinku od ul. Północnej do łącznika zlokalizowanego na dz. Nr 28 AM-20 obręb Rataje w Oleśnicy””

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych, w odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie treści SWZ, Zamawiający - Gmina Miasto Oleśnica - Sekcja Dróg Miejskich, ul. B. Krzywoustego 31 c, wyjaśnia co następuje:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający dopuści zastosowanie kostki betonowej o wym. 16 cm x 16 cm x 16 cm ułożonej w dwóch rzędach na ławie betonowej przy wykonaniu ścieku przykrawężnikowego?

Odpowiedź na pytanie 1:

Zamawiający dopuszcza jedynie zmianę ławy na betonową z zachowaniem kostki betonowej jak w projekcie.

Zamawiający informuje, iż wyjaśnienia i zmiany SWZ ujęte w niniejszym piśmie stanowią integralną część SWZ i są wiążące dla Zamawiającego i Wykonawców.