

Do uczestników postępowania

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia:

Dobór, zakup i montaż nowej pompy uzupełniającej i stabilizującej w ciepłowni Solec Kujawski, PP/107/2022.

KPEC Spółka z o.o. informuje, że w dniach 15 i 19.09.2022 r. do ww. postępowania wpłynęły pytania. Treść pytań z odpowiedzią Zamawiającego znajduje się poniżej:

1. Prosimy o podanie dokładnych parametrów pomp tj.
 - rodzaj uszczelnienia (jeżeli mechaniczne to jakie)
 - moc i obroty silnika
 - rodzaj (ewentualne stężenie) i temperaturę pompowanej cieczy
2. Z racji iż są to stare pompy proszę o więcej informacji: zdjęcie tabliczki znamionowej pomp, karty techniczne pomp, informacje w jakim układzie pracują pompy, jakie medium, punkt pracy pomp. Czy zapytanie dotyczy jednej pompy czy dwóch?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zapytanie dotyczy jednej pompy uzupełniającej z silnikiem oraz jednej pompy stabilizującej z silnikiem.

Czynnikiem tłoczonym przez obie pompy jest woda o temperaturze powyżej 100oC, uzdatniona dla celów grzewczych.

Zamawiający nie posiada żadnych dokumentów technicznych obecnie eksploatowanych pomp.

Rodzaj uszczelnienia obecnie eksploatowanych pomp oraz punkt ich pracy nie jest znany Zamawiającemu.

Załącznikiem do niniejszej odpowiedzi są fotografie tabliczek znamionowych i obecnie eksploatowanych pomp.

- Fot. 1 przedstawia tabliczkę znamionową pompy uzupełniającej będącej przedmiotem postępowania przetargowego.
- Fot. 2-3 przedstawiają tabliczki znamionowe zespołu pompowego (pompa + silnik) którego nie dotyczy postępowanie przetargowe lecz z którym nowa pompa musi współpracować. Pompy pracują w układzie równoległym, sterowane automatycznie przy pomocy falownika. Wspólna praca pomp następuje w momentach szczytowych, gdy jedna pompa jest niewystarczająca.
- Fot. 4 przedstawia układ pomp uzupełniających.
- Fot. 5-6 przedstawiają tabliczki znamionowe pompy stabilizującej będącej przedmiotem postępowania przetargowego.
- Fot. 7 przedstawia układ pomp stabilizujących. Postępowanie dotyczy pompy z lewej strony fotografii.

Zamawiający pragnie zwrócić uwagę, że postępowanie przetargowe dotyczy m. in. „doboru” pomp, w związku z czym zachęca zainteresowanych przystąpieniem do przetargu do przeprowadzenia wizji lokalnej w miejscu i na jej podstawie dokonanie doboru odpowiedniego urządzenia.