

Znak: ZPL.271.10.2022.AW

Odpowiedzi Nr 3 na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ

Dotyczy: *Budowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej świetlicy wiejskiej i placu zabaw w Kobylarni oraz modernizacji stolarki okiennej i drzwiowej w świetlicach wiejskich w Jakubowie i Nowym Smolnie*

W odpowiedzi na skierowane zapytania z dnia 4 marca 2022 r. dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia na w/w zadanie, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie:

W uwzględnieniu treści Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz załączonego do SWZ opisu przedmiotu zamówienia oraz dokumentacji projektowej Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że oferta nie obejmuje wyposażenia meblowego, wyposażenia kuchni i wyposażenia terenu poza placem zabaw tj. (stół do tenisa stołowego, zastawów stół-ławki, grill betonowy).

Odpowiedź:

1. Zamawiający potwierdza, że przedmiot zamówienia nie obejmuje wyposażenia meblowego, z wyjątkiem wyposażenia kuchni, w ramach którego należy wykonać meble kuchenne na zamówienie wraz z elementami wyposażenia o poniższych parametrach.
 - 1) Wyposażenie do zabudowy:
 - a) dwukomorowy zlew żeliwny lub stalowy z ociekaczem i baterią,
 - b) umywalka z baterią,
 - c) okap podszafrkowy,
 - d) płyta elektryczna indukcyjna: wymiary do 58 x 52 cm, 4 punkty grzewcze - pola indukcyjne, kontroler dotykowy, kolor czarny,
 - e) piekarnik elektryczny: drzwi otwierane uchylnie; kolor frontu czarny; bezpieczeństwo użytkownika: blokada przed przypadkowym uruchomieniem, blokada przed zmianami ustawienia, chłodzenie obudowy; typ prowadnic w piekarniku: drabinkowe; wykonanie wnętrza piekarnika: emalia; napięcie zasilania [V] 220-240; klasa energetyczna nie niższa niż D; funkcje: podgrzewanie, podtrzymywanie ciepła, rozmrażanie, szybkie nagrzewanie, grill (opiekacz); wymiary min. 58 x 58 x 54 cm,
 - f) zmywarka z wyparaczem o wymiarach do: 600x600x 820 mm, wysokość wsadu max. 320 mm, o mocy do 6,6 KW, zasilanie do 380 V, zawór zwrotny zapobiegający cofaniu się brudnej wody, moc pompy myjącej: do 0,6 kW, cykle mycia naczyń w różnych temperaturach, zużycie wody do płukania do 2,7l, dozownik płynu nabtyszczającego i myjącego, funkcja wyparzania naczyń, termostat bezpieczeństwa i system THERMO STOP; wyposażenie: kosz na talerze, kosz na szklanki, pojemniki na sztućce,
 - g) kuchenka mikrofalowa o pojemności min. 20 l, mocy min. 900 W, kolor czarny.
 - 2) Wyposażenie wolnostojące:

lodówka-zamrażarka (srebrna) o wysokości min. 190 cm, pojemności użytkowa chłodziarki min. 250 l (liczba pojemników na warzywa 2, liczba półek 3-szkalane), pojemność użytkowa zamrażarki min.

90l (położona na dole, min. 2 pojemniki), bezszronowa (No Frost); liczba drzwi: 2, klasa energetyczna nie niższa niż D.

3) Meble kuchenne pod zabudowę:

- a) wymiar szafek dolnych (z urządzeniami): łączna długość ok. 650 cm, wysokość 82cm (bez blatu), głębokość do 45cm,
- b) wymiar szafek górnych: łączna długość ok. 950cm, wysokość do 72cm, głębokość 30cm, uchwyty aluminiowe ergonomiczne,
- c) materiały do wykonania zabudowy kuchennej:
 - wnętrza mebli wykonane z płyty 18mm,
 - fronty z płyty MDF lakierowane jednostronnie,
 - plecy wykonane z płyt HDF 3mm,
 - blat laminowany o grubości 38mm, łączenie blatów za pomocą listwy aluminiowej,
 - zawiasy z cichym domykiem,
 - uchwyty w szafkach dolnych,
 - sześć szuflad z cichym dotykiem (pełen wysuw),
 - jedna szuflada pod piekarnikiem na prowadnicy z cichym domykiem,
 - nad lodówką front uchylny do góry na podnośniku,
 - oświetlenie blatu roboczego, podszafkowe na całej długości zabudowy kuchennej.

W załączeniu szkic rozmieszczenia wyposażenia.

Przed zamówieniem mebli Zamawiający zastrzega sobie uzgodnienie z nim ostatecznej wersji projektu mebli kuchennych wraz z ustaleniem kolorystyki.

2. Zgodnie z planem zagospodarowania terenu i załącznikiem nr 1 wyposażenia rozdziału IV. Plac zabaw > plac rekreacyjny (ostatniej pozycji) do wyposażenia terenu należą również: stół do tenisa stołowego, cztery zestawy ławkostołu oraz grill betonowy, z tym że Zamawiający jest w posiadaniu stołu do tenisa stołowego oraz grilla betonowego, które należy dyslokować z innego miejsca około 1km (zdemontować, przewieźć i zamontować w miejsce zgodnie z projektem).

Cztery zestawy ławkostołu usytuowane są na tarasie - wchodzi w zakres oferty - przykład zestawu wg załączonego zdjęcia, siedzisko i stół drewniane bezrdzeniowe impregnowane malowane lakierobejcą, minimalna długość ławek i stołu 170cm.

3. Oprócz powyższego Zamawiając potwierdza, że pomieszczenia w.c. dla niepełnosprawnych, damskie i męskie należy wyposażyć w akcesoria dodatkowe opisane w poz. 21, 22, 23 załączonego przedmiaru robót instalacje sanitarne.
4. W celu umożliwienia wykonawcom uwzględnienia wprowadzonych zmian w SWZ, przedłużam termin składania ofert do dnia **15 marca 2022 r.** do godz. 12.00. Otwarcie ofert nastąpi 15 marca 2022 r. o godz. 12:10.

W związku ze zmianą terminu składania ofert, zmianie ulega termin związania ofertą określony w pkt. XVI.1 SWZ, który ustala się na dzień 13 kwietnia 2022 r.

Załączniki:

- 1) Szkic rozmieszczenia wyposażenia kuchni
- 2) Zdjęcie poglądowe ławkostołu