



Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o.

Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Rejestr Przedsiębiorców KRS Nr 0000010351

Kapitał zakładowy 63 364 500 PLN

Grudziądz, dnia 25.08.2016r.

EOT/5083/2016

**Zakład Projektowania, Nadzoru
i Usług Consultingowych INŻDRÓG s.c.**
ul. Chełmińska 106a/38
86-300 Grudziądz

Dotyczy: uzgodnienia tras ścieżek rowerowych w ramach projektu „Budowa miejskiego systemu transportowych ścieżek rowerowych:- Etap III (Waryńskiego II, Miłoleśna) oraz Etap IV (Jaśminowa, Lipowa, Kurpiowska, Graniczna, Kochanowskiego, Nadwiślańska Trasa Rowerowa, Nauczycielska, Kustronia, Polskich Skrzydeł, Kasprowicza, Solidarności, Kraszewskiego, Wyspiańskiego)

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia Spółka z o.o. informuje, że w/w projekt/plan uzgodniono z następującymi zastrzeżeniami:

1. Roboty ziemne związane z budową ścieżki rowerowej prowadzone w obrębie istniejącej infrastruktury wod-kan wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz pod nadzorem przedstawiciela MWiO Sp. z o.o. w Grudziądzu.
2. Wykonawca robót zobowiązany jest na 7 dni przed ich rozpoczęciem zawiadomić o tym pisemnie MWiO Sp. z o.o. w celu wyznaczenia nadzoru, podając numer uzgodnienia i datę jego wydania.
3. Istniejące i projektowane sieci wod-kan wkreślono geodezyjnie. Celem ustalenia dokładnego przebiegu przewodów należy wykonać ręczne przekopy próbne.
4. Prace ziemne prowadzone w pobliżu sieci i urządzeń wod-kan należy wykonać ręcznie (łopatą).
5. Wykonawca (inwestor) odpowiada materialnie za wszelkie straty wynikłe z uszkodzeń sieci i urządzeń wod-kan podczas prowadzenia robót.
6. Zwrócić uwagę na istniejące przyłącza wod-kan do budynków, których inwentaryzacji nie posiadamy.
7. Zachować przepisowe odległości w pionie i poziomie od przewodów wod-kan.
8. **Na koszt inwestora i pod bezpośrednim nadzorem przedstawiciela MWiO Sp. z o.o. należy wykonać regulację wysokościową istniejącego uzbrojenia wod-kan: wysokość uzbrojenia podziemnego tj. skrzynki, obudowy zasuw i hydrantów oraz zwieńczenia studni kanalizacyjnych należy wyprowadzić do projektowanej rzędnej nawierzchni.**
9. **Na przebiegu sieci wod-kan nie należy lokalizować obiektów i nasadzeń trwałych.**
10. **Ewentualną lokalizację słupów oświetleniowych w ciągu ul. Waryńskiego należy uzgodnić w MWiO Sp. z o.o. Ponadto nadmieniamy, iż projektowane słupy oświetleniowe należy lokalizować w odległości min. 2 m od istniejącego uzbrojenia wod-kan.**
11. Uzgodnienie jest ważne do dnia **25.08.2018r.**

OZNACZENIA:

..... wodociąg
..... kanalizacja sanitarna

Załącznik:

1. Plany zagospodarowania terenu w skali 1:500 (38 ark.)

Rozdzielnik:

1. Adresat
2. EOT – a/a

Sprawę prowadzi:

Tomasz Wtorek
tel. (56) 4504924

KIEROWNIK
Sektora obsługi technicznej
Aleksandra Skamierska



AB 680

LABORATORIUM
CENTRALNE

