

004. 21.09.16

Grudni 2016  
06. WRZ. 2016  
RG/2MMMD/AK/U/721  
L. dz. EOP-92-005234-2016

Zakład Projektowania, Nadzoru i Usług Consultingowych  
„INZDRÓG” s.c.  
Krystyna i Wiesław Łuszyński  
ul. Chelmińska 106a/38  
86-300 Grudziądz

Dotyczy: projektu zagospodarowania terenu budowy miejskiego systemu transportowych  
ścieżek rowerowych etap III – zadanie nr 37, ul. Miłoleśna w Grudziądzu zgodnie  
z załączonymi planami.

W odpowiedzi do sprawy J. w. informujemy, że plany sytuacyjne terenu przedmiotowej inwestycji uzgodniono pod względem  
podzielnego uzbrojenia elektroenergetycznego z uwagami jak niżej:

#### OZNACZENIA:

..... kabel elektroenergetyczny nN-0,4 kV

1. Skrzyżowania i zblizenia z istniejącymi kablami elektroenergetycznymi będącymi w naszej eksploatacji, które  
występują w obrębie terenu budowy projektowanej miejskiej transportowej ścieżki rowerowej przy  
ul. Miłoleśnej w Grudziądzu należy wykonać zgodnie z normą PN-76/E-05125.

2. Istniejące kable elektroenergetyczne wkreślono orientacyjnie. Celem dokładnego ustalenia tras kabli należy  
wykonać ręczne przekopy próbne.

3. Prace ziemne prowadzone w pobliżu kabli elektroenergetycznych wykonać ręcznie (topata).  
4. Wszystkie uszkodzenia istniejących kabli elektroenergetycznych z racji prowadzenia robót zostaną usunięte  
kosztem inwestora.

5. Prowadzenie robót budowlanych w pobliżu czynnych napowietrznych linii elektroenergetycznych wykonywać  
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i  
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47 poz. 401 z dnia 19 marca 2003r.)  
6. Pod elektroenergetycznymi liniami napowietrznymi nie wolno składować materiałów oraz prowadzić robót  
sprzętem mechanicznym.

7. Wkreślone kable nN-0,4 kV należy nanieść na wszystkie egzemplarze projektu.  
8. Przed przystąpieniem do wykonawstwa należy uaktualnić powyższe uzgodnienie.  
9. Uzgodnienie ważne do dnia 06.09.2016

**UWAGA:**  
- Orientacyjnie wkreślono kabel elektroenergetyczny SN-15 kV.  
- Prace ziemne związane z budową transportowej ścieżki rowerowej przy ul. Miłoleśnej w Grudziądzu  
w miejscach skrzyżowań i zblizen z istniejącymi kablami elektroenergetycznymi nN-0,4 kV należy  
wykonać w sposób nie powodujący trudności w prawidłowej eksploatacji tych urządzeń.  
- W przypadku uszkodzeń lub awarii przedmiotowych kabli, koszty naprawy oraz poniesione straty  
jak również utraczone korzyści przez Rejon Dystrybucji w Grudziądzu będące efektem tych uszkodzeń  
podczas wykonywania robót pokrywa wykonawca.

Kierownik Działu  
Dokumentacji Energetycznej  
Zdzisław Szumotalski



Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ  
VII Wydział Gospodarczy KRS  
KRS 0000033455  
nr konta: 61 1240 6292 1111 0010 3649 1837  
Kapitał zakładowy/wpłacony 1 356 110 400 zł

ENERGA-OPERATOR SA  
Oddział w Toruniu  
ul. Gen. Bema 128, 87-100 Toruń  
operator.torun@energa.pl  
energia-operator.pl  
NIP 583-000-11-90  
Regon 190275904-00122  
T +48 56 470 61 00  
F +48 56 470 64 40