

Wrocław, dnia 28 marca 2022 r.

WZ.52840.61.2.2022

Postanowienie nr WZ.52840.61.2.2022

W związku z art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 869 ze zm.), na podstawie § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (j. t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 25 lutego 2022 r. (data wpływu 1 marca 2022 r.), wraz z załączoną „Ekspertyzą techniczną...” sporządzoną przez rzeczoznawców: budowlanego Marka Kapela oraz do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych Henryk Baranowski, dot. wyodrębnionej strefy pożarowej obejmującej pomieszczenie kotłowni gazowej w budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych w Świdnicy przy ul. Pionierów Ziemi Świdnickiej 10, z określonymi następującymi wskazaniem:

1. wydzielenia pomieszczenia kotłowni jako odrębnej strefy pożarowej PM,
2. wyposażenia kotłowni w przeciwpożarowy wyłącznik prądu,
3. wyposażenia kotłowni w dodatkową gaśnicę GS 5,
4. wyposażenia korytarza stanowiącego drogę ewakuacyjną z kotłowni w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne,
5. wyposażenia kotłowni w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne (oprawy IP 65) o natężeniu 5 lx,

wyrażam zgodę

na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w sposób określony w powyższych wskazaniach w „Ekspertyzie Technicznej”, w inny sposób niż podano w:

1. § 172 ust. 4 – wysokość pomieszczenia kotłowni gazowej wynosi 2,10 m,
2. § 176 ust. 1 w związku z Polską Normą PN-B-02431-1:1999 Kotłownie wbudowane na paliwa gazowe o gęstości względnej mniejszej niż 1 dot. pkt.:
 - 2.3.1 – występowanie kotłowni gazowej w poziomie kondygnacji podziemnej budynku, przy wymaganej lokalizacji na pierwszej lub ostatniej kondygnacji nadziemnej budynku,
 - 2.3.4 – brak zapewnienia dostępu tj. wejścia do kotłowni z zewnątrz budynku,
 - 2.3.10 – brak zapewnienia wymaganej powierzchni okien w kotłowni. Powierzchnia okien wynosić będzie ok. 1,0 m² przy wymaganej powierzchni 1,75 m²,
3. § 271 ust. 1 – szerokości pasa wynosi 3,2 m (ściany tworzące kąt 90°) w ścianie oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej REI 120,
 - rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (j. t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 ze zm.).

Uzasadnienie

Na podstawie art. 107 § 4 w zw. z art. 126 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) odstąpiono od uzasadnienia postanowienia, gdyż uwzględnia ono w całości żądanie strony.

Ponadto wskazać należy, że:

- niniejsze postanowienie nie zastępuje wymaganych prawem projektów budowlanych i projektów wykonawczych, uzgodnionych z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz stosownych pozwoleń;
- postanowienie wyraża zgodę na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w inny sposób, niż określono w przepisach powszechnie obowiązujących jedynie dla przypadków wymienionych w postanowieniu;
- pozostałe wymagania dotyczące bezpieczeństwa pożarowego nie wymienione w przedmiotowym postanowieniu należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- postanowienie należy rozpatrywać łącznie z „Ekspertyzą techniczną...” stanu ochrony przeciwpożarowej budynku.

Wobec powyższego postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie przysługuje stronie zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie za pośrednictwem Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu, w terminie 7 dni od dnia doręczenia.

W trakcie biegu terminu na wniesienie zażalenia można zrzec się prawa do wniesienia zażalenia wobec niniejszego organu. Z dniem doręczenia Dolnośląskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia zażalenia, postanowienie staje się ostateczne i prawomocne.

W załączeniu: „Ekspertyza techniczna...” z listopada 2021 r.

Adresat:

Starostwo Powiatowe w Świdnicy
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 7,
58-100 Świdnica

Otrzyma:

Łukasz Ocicki
ul. Jana Pawła II 25/1,
09-200 Sierpc

Do wiadomości:

1. Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej
w Świdnicy
al. Niepodległości 8-10,
58-100 Świdnica
2. a/a

MF



Dolnośląski Komendant Wojewódzki
Państwowej Straży Pożarnej
z up.
st. bryg. mgr. Bogusław Brud
Zastępca Komendanta Wojewódzkiego