

Znak sprawy : D/Kw.2232.10.2023

ZMIANY DO PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO

Uwagi Zamawiającego do programu funkcjonalno-użytkowego w postępowania przetargowym na wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj zadania pn.: „Przebudowa z rozbudową istniejącej hali produkcyjnej w Oddziale Zewnętrznym w Stargardzie Aresztu Śledczego w Szczecinie”

Zmienia się zapis w następujących punktach:

1. CZĘŚCI OPISOWEJ,
Rozdział I. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Pkt 4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe wyrażone we wskaźnikach powierzchniowo-kubaturowych:
ppkt 4.2. określenie wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszenia przyjętych parametrów powierzchni i kubatur lub wskaźników, dopuszczalna tolerancja parametrów:

zmienia się zapis z

dopuszczalna tolerancja parametrów:
powierzchni użytkowej o +/-5%
powierzchni zabudowy o +/-2%
powierzchni utwardzenia o +/-10%
wymiarów zewnętrznych o +/-2%

na

dopuszcza się przekroczenie parametrów:
powierzchni zabudowy o 2%
powierzchni utwardzenia o 10%
wymiarów zewnętrznych o 2%

2. CZĘŚCI OPISOWEJ,
Rozdział II. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMÓWIENIA

Pkt 4. INSTALACJE BUDOWLANE

ppkt 4.1. Zakres prac elektrycznych i teletechnicznych – projekt i wykonanie

zmienia się zapis zdania z

Oświetlenie przy normalnej pracy zapewniające średnie natężenie oświetlenia 5,0 lx.

na

Oświetlenie przy normalnej pracy zapewniające średnie natężenie oświetlenia 10-20 lx.

3. Załącznik nr 4 do założeń Funkcjonalno-Użytkowych
Założenia dla rozbudowy i przebudowy hali wraz z zabezpieczeniami elektronicznymi w
Oddziale Zewnętrznym w Stargardzie Aresztu Śledczego w Szczecinie.

Rozdział II. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZEŃ

Zabezpieczenia dodatkowe

wykreśla się pkt

- zamontować siatki w otworach okiennych.

W związku z wprowadzonymi uwagami (zmianami) Zamawiający nie przedłuża termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz terminu składania ofert.

DYREKTOR
Aresztu Śledczego w Szczecinie
płk. Radosław Jązwiniński


