



UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI
al. Papieża Jana Pawła II nr 31
70-453 Szczecin

Szczecin 25.03.2020 r.

nr sprawy: DP/371/44/20

WYJAŚNIENIE NR 3

Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. ***Opracowanie koncepcji architektonicznej wraz z PFU i zbiorczym zestawieniem kosztów dla zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja kampusu Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Cukrowej i Krakowskiej w Szczecinie”***

Do siedziby Zamawiającego wpłynęły następujące wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający podtrzymuje zamiar „wykonanie instalacji wiatrowej o mocy 80 kW, na dostępnej powierzchni na dachu budynku A, gdzie ma zostać posadowiony zespół 4 generatorów wiatrowych o łącznej mocy 80 kW, dla części A, B i C)” zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia pomimo wykazania w ekspertyzie, stanowiącej zał. Nr 5 do OPZ (Ekspertyza techniczna, konstrukcyjna – budowlana budynku dydaktycznego przy ul. Cukrowej 8 w Szczecinie (Segment „A”) w ramach projektu „Termomodernizacja Kampusu Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Cukrowej i Krakowskiej w Szczecinie. TUX Bel Engineering Sp. z o.o . 28.04.2019r.), że „ze względów konstrukcyjnych niemożliwy jest montaż turbin wiatrowych na dachu”

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga od Wykonawcy potwierdzenia, iż zamontowanie turbiny wiatrowej na dachu jest niemożliwe. W przypadku potwierdzenia tego faktu, Zamawiający wystąpi do instytucji finansującej o zmianę umowy, co pozwoli na odstąpienie od wykonania instalacji wiatrowych. Zamawiający przypomina równocześnie, iż opracowywana koncepcja musi zawierać analizę możliwości wykonania poszczególnych rozwiązań technicznych i przedstawić docelowe rozwiązania zapewniające uzyskanie zamierzonych w umowie na dofinansowanie efektów realizacji projektu, także poprzez zastosowanie innych rozwiązań technicznych, technologicznych możliwych do zastosowania w danej lokalizacji i uwarunkowaniach formalno-prawnych. Przypominamy, że w zakres wykonania opracowania koncepcji wchodzi również wykonanie audytów energetycznych wraz z obliczeniem wskaźników efektów uzyskanych po realizacji inwestycji.

Jednocześnie, Zamawiający w oparciu o przepis art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) dokonuje modyfikacji treści SIWZ w ten sposób, iż usuwa z niej wszelkie odniesienia się do „Opinii geotechnicznej do celów projektowych, Szczecin 2004, budynek H, przy ul. Krakowskiej 69”

Z poważaniem,