

ochrona przeciwporażeniowa:
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE NAPIĘCIA
URZĄDZENIA W II KL. OCHRONNOŚCI

układ sieci:
TN-C

TYPY LATRNI:

A SŁUP WYS. 5m, BEZ WYSIĘGNIKA
NACHYLENIE OPRAWY 20°, ŹRÓDŁO LED 32,1W
(optyka dla przejść dla pieszych asymetryczna w prawo)

B SŁUP WYS. 5m, Z WYSIĘGNIKIEM 1m/0°
NACHYLENIE OPRAWY 20°, ŹRÓDŁO LED 32,1W
(optyka dla przejść dla pieszych asymetryczna w prawo)

LEGENDA

- proj. oprawa LED
- proj. uziom pionowy (pogrążany)
- proj. ograniczki przepięć
- istn. latarnia
- istn. oprawa na linii napowietrznej

UWAGI:

1. Równolegle z kablami prowadzić bednarkę ocynkowaną Fe/Zn 25x4. Do bednarki przyłączyć wszystkie słupy.

Jednostka projektowa:

KFG S.K. BIURO PROJEKTÓW DROGOWYCH

KFG Sp. z o.o. Sp. k.
Biuro Projektów Drogowych
ul. Wilczak 15, 61-623 Poznań
tel. (61) 821-92-00 fax: (61)821-92-00
biuro@kfgsk.pl, www.kfgsk.pl

Zamawiający/
Zarządca drogi:

Urząd Miasta i Gminy w Skokach
ul. Ciastowicza 11
62-085 Skoki

Stadium:
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Zamierzenie budowlane:
Przebudowa skrzyżowania ul. Jana Pawła II i ul. Parkowej w Skokach w ramach „Przebudowa przejść dla pieszych mających na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze 14 przejść dla pieszych, w ciągach dróg gminnych na terenie miasta Skoki"

Branża: ELEKTRYCZNA

Nazwa opracowania:
SCHEMAT IDEOWY.
ZASILANIE OŚWIETLENIA PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH.

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

funkcja	imię i nazwisko	specjalność i nr uprawnień	podpis
PROJEKTANT	mgr inż. Jakub WRÓBLEWSKI	W SPEC. ELEKTRYCZNEJ BEZ OGR. WKP/0255/POOE/15	
OPRACOWAŁ	mgr inż. Bartosz PIEPRZKA		
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Tomasz HIBNER	W SPEC. ELEKTRYCZNEJ BEZ OGR. WKP/0212/POOE/19	

data	nr zadania	nr rys.	faza	tom
01.2022	2021078	E-2	PBW	IIe