

ZK-01



ZK-02

ZK-04

ZK-03

LEGENDA	
SYMBOL	OPIS TECHNICZNY
	druk Zn/Fe Ø8mm, przewód odprowadzający poziomy prowadzić na uchwytych dopoasowanych do połaci dachu np. 59.1 B nr. 959021 prod. ELKO-BIS
	złącze krzyżowe 4-otwo. np. ELKO-BIS nr 90100102
	złącze rynnowe np. 3.1 nr 90300101 prod. ELKO-BIS
	przewód odprowadzający pionowy, Fezn fi 8 prowadzony w rurach nieplnych pod elewacją nr 912102 prod. ELKO-BIS
	iglica kominowa np. 70.15 nr 970015 prod. ELKO-BIS
	minimalna wysokość iglicy kominowej, wystawionej powyżej górnej krawędzi komina.

UWAGI:

- poszycie dachu 35° z blachy stalowej powlekanej gr.0,70mm układanej na rąbek stojący z powłoką zabezpieczającą matową gr.50µm w kolorze PUM RAL7016 /np. Panel PD 510 F–N, blachy Pruszyński/,
- na dachu zamontować ławę kominarską i stopnie dachowe systemowe w kolorze pokrycia RAL7016,
- kominy obmurować cegłą klinkierową w kolorze grafitowym, czapy kominów z blachy stalowej gr. 0,6mm w kolorze pokrycia,
- wszystkie obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe z blachy powlekanej gr.0,6mm, nadbitka na okapie z deski łączonej na pióro–wpust, ze świerka skandynawskiego gr.19mm, klasy A/B wg. VEH, impregnowana w kolorze antracyt,

Tytuł rys.: SCHEMAT I ELEWACJA ROZDZIELNICY RG						<div><p>ul.Rzemieślnicza 8 63–400 Ostrów Wielkopolski tel. 603 77 80 34</p></div>	
Opis: BUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY W RASZKOWIE STRZELNICA BRAC'TWO KURKOWE							
Lokalizacja: 63-440 Raszków, ul. Wodna, dz. nr 65/6, obręb 0001, i ewid. 301706 4 - Raszków							
Inwestor: Gmina i Miasto Raszków, ul. Rynek 32, 63-440 Raszków							
Projektant specjalności instalacyjnej	mgr inż. Wojciech Gąsiorek	WKP/0392/PWOE/12	15.02.2018	Podpis:	projekt budowlany		
Asystent proj.	Sebastian Drajer	-	15.02.2018	Podpis:			
Sprawdzający specjalności instalacyjnej	Andrzej Stanecki	UAN-8386/23/89	15.02.2018	Podpis:			
Skala: 1:100					Nr rys.: IE-05		