



PZ.271.1.31.2022.PZZ

Zagnańsk, dn. 14 października 2022 r.

Do wiadomości Wykonawców

Dotyczy:

Zagospodarowanie terenu przy pomniku przyrody „Dąb Bartek” w Gminie Zagnańsk” w msc. Zagnańsk, na działkach nr ewid.: 998/2 i 998/9 obręb geodezyjny Zagnańsk, gm. Zagnańsk.

Działając zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 Ustawy – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Zamawiający umieszcza sprostowanie do odpowiedzi udzielonej na pytanie z dnia 07.10.2022r.

Pytanie:

Prosimy o podanie rodzaju drewna do budowy tężni. Prosimy o odpowiedź gdzie ma być umieszczone podświetlenie tężni. Prosimy o potwierdzenie, że cała tężnia ma być wykonana z drewna C24. Prosimy o udostępnienie karty technicznej ze specyfikacją wykonanie rzeźby trzech królów. (pozycja 126 przedmiaru zagospodarowania) Prosimy o udostępnienie karty technicznej ze specyfikacją wykonanie rzeźby żołędzia i rzeźby grzybów (4 rodzajów).

Sprostowana odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z dokumentacją projektową konstrukcję tężni należy wykonać z drewna sosnowo-świerkowego klasy C24 o wilgotności maksimum 15% zaimpregnowanego przeciwgrzybicznie i przeciwpożarowo. Zaprojektowane koryta umieszczone na szczycie tężni wykonane z drewna dębowego.

Dla dekoracyjnego oświetlenia krawędzi tężni przewidziano zabudowę taśm LED 1400LM 15W o szczelności IP 65 24V /MB/ w profilu aluminiowym po obu stronach tężni. Temperatura barwowa 3000°K. Sterowanie oświetleniem będzie się odbywać w szafie przyłączeniowej z programowalnym zegarem elektronicznym oraz ręcznie w zależności od potrzeb. Taśmy LED i inne elementy oświetlenia powinny być odporne na oddziaływanie solanki. Kable oświetleniowe należy układać w rurach bezhalogenowych. Zasilacze LED umieścić po stronie zewnętrznej tężni na wysokości min. 2,5m. Dopuszcza się zastosowanie oświetlenia zamiennego pod warunkiem odporności opraw na solankę oraz szczelności nie mniejszej niż IP65. Oświetlenie ma być przyjazne dla użytkowników.

Niniejsze postępowanie przetargowe obejmuje wykonanie rzeźb trzech królów. Rzeźby trzech królów należy wykonać zgodnie z opisem karty technicznej dotyczącej odlewów figur Jana III Sobieskiego i królowej Marysieńki. Pozycje 124 i 125 przedmiaru zagospodarowania obejmują wykonanie pomników- odlewów figur Jana III Sobieskiego i królowej Marysieńki zgodnie z załączoną kartą techniczną. Rzeźby grzybów należy wykonać zgodnie z opisem karty technicznej nr 35.



Gmina Zagnańsk

ul. Spacerowa 8, 26-050 Zagnańsk, NIP: 959-16-71-296, Regon: 291010866

Zastępca Wójta Gminy Zagnańsk
Stanisław Stępień

/podpisana elektronicznie/

Przygotował: A. Foksa, E. Pytel