



Oznaczenia:

- woda zimna
woda ciepła
woda cyrkulacyjna
woda na cele ppoż.

- | | |
|------------|---|
| DN 25 | Średnica rur zimnej wody stal oc |
| C-304.0 | Średnica rur zimnej wody PE-Xc |
| X-2324.0 | Średnica rur ciepłej wody PE-Xc/AI/PE |
| Cyr-20x345 | Średnica rur wody cyrkulacyjnej PE-Xc/AI/PE |
| | Zawór regulacyjny cyrkulacji z funkcją dezynfekcji |
| | nur. Alwa-Kombi-4. Honeywell |
| | Zawór kulowy odcinający |
| | zawór ze złączką do węża zakończony zaworem anty-zakłóceniom typ HA |
| | DN 15 |
| | zaw DN15 |

jednostka projektowa	ARCHI-GRAF							
	JANUSZ KICINSKI & ROMAN SZUMNY							
	64-200 RDA UL. KOŚCIAŁA 110		TEL./FAX (067)317075 ; 3512753					
	reżyser:	modyfikacje:		projektant:	data:	podpis:		
inwestor: REJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY W BYDGOSZCZY, ul. Podchorążych 33. 85-915 Bydgoszcz uzyskaliśmy: CENTRUM SZKOLENIA LOGISTYKI, ul. Dworcowa 64, 86-134 Grupa. gm. Drzągacz nazwa i adres obiektu budowlanego: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU NR 174 - PARKOWEJ/ STACJI OBSŁUGI (PSO) W KOMPLEKSIE WOLSKOWYM 1580, 86-134 Grupa, gm. Drzągacz, ul. Dworcowa 64, cz. nr 3/152, jedn. ewidencyjna 041402 2, obręb ewidencyjny 0006 Grupa plac								
projektował: mgr inż. Małgorzata Gugała Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej wg PN-B-1013/P005:03								
sprawdził: inż. Paweł Kopacz Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej wg PN-B-1013/P005:11								
Wytyły rysunki: AKSONOMETRIA INSTALACJI WODY								
nr rys.: PB-S-979-19		branża: SANITARNA						
etap projektowania:		data oprac.:		skala:				:100
PROJEKT BUDOWLANY		KWIECIEŃ 2020						