0.4 | MAGAZYNEK MPS | 11.60 | gres

0.5 | MAG. MAT. SPAWALN. | 4.15 | pos. betonowa

0.3 | SPRĘŻARKOWNIA | 16.09 | pos. betonowa

0.1 | MAGAZYNEK | 8.50 | gres

0.2 | POM. PKT DYSTRYBUCYJ. | 6.78 | pos. betonowa

0.6 | SPAWALNIA | 49.30 | pos. betonowa

0.7 | HALA REMONTOWA 1 | 103.82 | pos. betonowa

0.20 | WARSZTAT SAM. OSOB. | 63.46 | pos. betonowa

0.21 | HALA REMONTOWA 2 | 348.51 | pos. betonowa

0.33 | WIATROŁAP | 6.34 | pos. betonowa

2 x rura AROT 110 pod posadzką

GPD
Główny Punkt Dystrybucyjny

Istn. Hydrant ø52, z wężem składanym, szafka 50x62cm, spód +1,20m, do przeniesienia/wymiany

WIERTARKA STOŁOWA

STÓŁ 200x80, H=~0,90m

SZLIFIERKA 55x50, H=~1,20m

STÓŁ SPAWALNICZY 210x100, H=~0,70m

PRZECINARKA ŚCIERNICOWA DO METALU 85x85, H=~1,40m

GILOTYNA DO BLACHY (H-70) 155x75, H=~1,20m
PONIŻEJ ISTN. FUNDAMENT 210x115cm, H=~+0,05cm

NOŻYCE GILOTYNOWE (H-220), 105x66, H=~1,90m

SZ 25x25cm

RS

KANAŁ WENTYLACYJNY; PRZEBIEG NA PODSTAWIE DOKUMENTACJI ARCHIWALNEJ

Rewizja 400x200
umieścić w stropie kanału

Rewizja 300x200
umieścić w stropie kanału

Rewizja 400x200
umieścić w stropie kanału

0s-0,38

WIDOK I-I

WIDOK II-II

WIDOK III-III

200 m³/h 800 x 300

225 m³/h 800 x 300

PPø200

PPø250

śr. gł. istn. -1.36

śr. gł. istn. -1.32

300 500

200 400

400 500

400 500 300 500

±0.00=~36.60m n.p.m.

-0.12p.p.

-0.09p.p.

-0.08p.p.

B3 390 355

356 300

ISTN. BELKA PODSUWNICOWA - SPÓD +3.98

TR4 TR5 TR9 T3

LEGENDA:

- Kanał okrągły ø160
- Kanał prostokątny 200x315
- Kanał elastyczny ø160
- Kratka nawiewna 60 m³/h, 200 x 100 – przepływ powietrza – przekrój kratki
- Kratka wywiewna 420 m³/h, 350 x 200 – przepływ powietrza – przekrój kratki
- Kierunek przepływu powietrza przez transfer/infiltrację
- Klapa ppoż.
- Kanały wentylacyjne PP montaż pod posadzką pomieszczenia
- Przepustnica jednopłaszczyznowa
- Przepustnica wielopłaszczyznowa
- Bębnowy odsysacz spalin z przewodem elastycznym podłączonym do wentylatora dachowego
- Anemostat wywiewny
- Anemostat nawiewny
- Instalacja freonowa
- H2□ Detektor wodoru

jednostka projektowa

ARCHI-GRAF
JANUSZ KICIŃSKI & ROMAN SZUMNY

64-920 PIŁA UL. KOSSAKA 110 TEL./FAX (067)2137075 ; 3512757

rewizja:	modyfikacje:	projektant:	data:	podpis:

inwestor:
REJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY W BYDGOSZCZY, ul. Podchorążych 33, 85-915 Bydgoszcz

użytkownik:
CENTRUM SZKOLENIA LOGISTYKI, ul. Dworcowa 6A, 86-134 Grupa, gm. Dragacz

nazwa i adres obiektu budowlanego:
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU NR 174 - PARKOWEJ STACJI OBSŁUGI (PSO) W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM 1580, 86-134 Grupa, gm. Dragacz, ul. Dworcowa 6A, dz. nr 3/152, jedn. ewidencyjna 041402_2, obręb ewidenc. 0006 Grupa plac

projektował: **mgr inż. Małgorzata Gugała**
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej WKP/0153/POOS/03

sprawdził: **inż. Paweł Kopacz**
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej Nr upr. WKP 0364/POOS/11

tytuł rysunku:
RZUT PARTERU - WENTYLACJA MECHANICZNA PODPOSADZKOWA

nr rys.: PB-S-979-19-08		branża: SANITARNA
etap projektowania: PROJEKT BUDOWLANY	data oprac.: KWIECIEŃ 2020	skala: 1:50

540x570mm