

RZĘDNA TERENU ISTN.	128,63	128,55		128,55		127,72		127,22	127,05	127,05			127,20		127,20
RZĘDNA OSI RUROCIĄGU	127,13	127,05		127,05		126,22		125,72	125,54	125,54			125,70		125,70
ZAGŁĘBIENIE OSI RUROCIĄGU	1,50	1,50		1,50		1,50		1,50	1,51	1,51			1,50		1,50
SPADKI, DŁUGOŚCI		9,0m		L=81,22m i=1%		L=56,98m i=1%		L=44,95m i=0,4%		L=41,03m i=0,4%			L=6,7m i=2,5%		
ŚREDNICA, MATERIAŁ				rura PEHD100 DN90x5,4 SDR17 PN10		rura PEHD100 DN90x5,4 SDR17 PN10		rura PEHD100 DN90x5,4 SDR17 PN10		rura PEHD100 DN90x5,4 SDR17 PN10					
ODLEGŁOŚCI	0,00	1,62	8,88	9,01	59,85	90,23	105,29	147,21	192,16	195,01	199,55	236,04	236,15	242,58	242,73
HEKTOMETRY	W1	W2		t1		W3	1	W4	W4	W5	2		t11		t12

INKOM ZAKŁAD USŁUG PROJEKTOWO-KOMUNALNYCH

INWESTOR: GMINA OKONEK, ul. Niepodległości 53, 64-965 OKONEK

TEMAT ADRES OBIEKTU: BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. JANA PAWŁA II W OKONKU
64-965 Okonek, ul. Jana Pawła II, Dz - wg zestawienia

Skala: 1:500 1:100

Nr Rysunku: S-03

TYTUŁ RYSUNKU: PROFIL SIECI WODOCIĄGOWEJ - ODCINEK W1 - t12

Branża: Sanitarna

	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	SPECJALNOŚĆ	DATA	PODPIS
PROJEKTOWAŁ	inż. Mariusz A. DYMECKI	ZAP/0067/ /POOS/08	Instalacje w zakresie sieci, instalacji i urządzeń co, wentyl.,gaz i wod-kan	2017-09	
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Krzysztof KARKOSZKA	ZAP/0104/ /PWOS/09	Instalacje w zakresie sieci, instalacji i urządzeń co, wentyl.,gaz i wod-kan	2017-09	