

ZAPYTANIE nr 2

Odpowiedź z dnia 25 listopada 2022 roku

do przetargu nr RIG.271.13.2022: **„Budowa dróg na osiedlu Sportowym w Krzywiniu wraz z odwodnieniem, budową oświetlenia ulicznego oraz umocnieniem placów przy Zespole Szkół w Krzywiniu”**

Treść zapytania:

1. Proszę o wyjaśnienie ilości podanych w przedmiarze oraz na rysunkach i w opisie lamp oświetleniowych. Zgodnie z rysunkami i opisem opraw oświetleniowych jest 81 szt , natomiast w przedmiarze jest ich 61 szt.
2. Czy jest możliwość wypłaty zaliczki w kwocie 20% kwoty umownej brutto ??
Ponieważ zamawiający nie przewidział faktur zaliczkowych.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający informuje, co następuje:

- Ad. 1. Należy zamontować 81 opraw LED na 61 słupach. Jednocześnie należy zwrócić uwagę, iż przedmiary, kosztorysy ofertowe ślepe itp. udostępnione są Wykonawcom tylko pomocniczo, i do szacowania wartości zamówienia Wykonawca powinien się opierać na dokumentacji projektowej i Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.
- Ad. 2. Rozliczenie robót ustalone jest we wzorze umowy, stanowiącym załącznik do SWZ, w § 7 ust. 1. Zgodnie z nim Zamawiający ustalił zaliczkę w wysokości 5% wynagrodzenia brutto. Zamawiający nie zwiększy wysokości zaliczki z powodu ograniczeń stawianych przez Rządowy Fundusz Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych.

Zamawiający informuje, że preferowana jest komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym składanie wszelkich oświadczeń, wniosków, zawiadomień, zapytań oraz informacji, za pośrednictwem **platformazakupowa.pl** i formularza **„Wyślij wiadomość do zamawiającego”**.

Zamawiający dopuszcza komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznie **WYŁĄCZNIE AWARYJNIE**, w przypadku problemów z działaniem platformazakupowa.pl.

Niniejsza informacja i zmiany nią wprowadzone stanowią integralną część SWZ wiążącą wykonawców uczestniczących w przedmiotowym przetargu.