



GMINA STAWIGUDA
11-034 Stawiguda, ul. Olsztyńska 10
tel.: 89 512 62 02
www.stawiguda.pl przetargi@stawiguda.pl

**Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia**

Dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia pn.: „Remont dróg gminnych na terenie gminy Stawiguda w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg”.

Wyjaśnienia treści SWZ

Uprzejmie informuję, że do Zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. Działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (*Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 – dalej Pzp*), Zamawiający informuje, że udziela następujących odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie 1

Nawiązując do odpowiedzi na pytania z dnia 27.09.2023 r. proszę o określenie grubości warstwy podbudowy z kruszywa na poszerzeniu jezdni oraz na zjazdach.?

Odpowiedź

Należy przyjąć wykonanie podbudowy z kruszyw o grubości 20 cm.

Pytanie 2

Proszę o określenie ile warstw masy bitumicznej ma być na zjazdach oraz jakiej grubości.

Odpowiedź

Należy przyjąć 2 warstwy 6 cm i 4 cm.

Zamawiający informuje, że niniejsze zmiany treści SWZ i ogłoszenia o zamówienia stają się jej integralną częścią i są wiążące przy składaniu ofert oraz zostanie zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/stawiguda>, zgodnie z dyspozycją art. 286 ust. 7 ustawy Pzp.