



NR	Nazwa	Pow. (M2)
0.1	SZATNIA	14.75
0.2	ŁAZIENKA	7.99
0.3	WC	1.37
0.4	MAGAZYN	22.38
0.5	PRZECHOWYWALNIA I DEZYN. JAJ	8.88
0.6	POM. CHŁODNICZE	34.58
0.7	KOMUNIKACJA	18.84
0.8	MAGAZYN WARZYW	10.02
0.9	PRZYGOTOWYWANIE	7.78
0.10	MAGAZYN	8.40
0.11	POM. GOSPODARCZE	5.45
0.12	KOMUNIKACJA	10.09
0.13	KLATKA SCHODOWA	3.06
0.14	MAGAZYN	8.44
0.15	ROZDZIELNIA	1.47
0.16	KOMUNIKACJA	7.58
0.17	KOMUNIKACJA	17.41
0.18	CENTRALA	52.61
RAZEM:		218.74

- kratka lub otwory kontaktowe w drzwiach o powierzchni 220cm²
- wywiew powietrza zużytego
- nawiew powietrza świeżego
- 1 wentylator kanałowy o wydajności 100m³/h
- 2 wentylator osiowy o wydajności 50m³/h
- 3 centrala wentylacyjna stojąca nawiewno-wywiewna z wymiennikiem przeciwprądowym i nagrzewnicą elektryczną 5 kW
 - wydajność 5040/4250 m³/h
 - masa 447 kg

STANDARYZACJA BUDYNKÓW I POMIESZCZEŃ KUCHNI ZAKŁADU AKTYWNOŚCI W CZARNEM
ul. Zamkowa 17, 77-330 Czarne, dz. nr 1/3

Inwestor: Powiat Człuchowski ul. Wojska Polskiego 1 77-300 Człuchów		Skala 1:100
branza		imię, nazwisko, uprawnienia
PROJEKTANT branza sanitarna	Zygmunt Cheba upr. bud. do projektowania w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej - nr AN/5346/130/84	Nr rys. S-1
ASYSTENT PROJEKTANTA branza sanitarna	mgr inż. Martyna Kujawa	podpis
Treść rys: RZUT PIWNIC – POM. KUCHNI – WENTYLACJA		

POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA