

W Y J A Ś N I E N I A

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. **Dostawa i montaż kompletnej instalacji do usuwania siloksanów z biogazu w Oczyszczalni Ścieków w Gorzowie Wlkp.**
nr sprawy **ZP/20/2024/S**

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o, działając na podstawie §28 ust. 1 i 4 „Regulaminu udzielania zamówień sektorowych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych”, udziela odpowiedzi na poniższe pytania.

Treść pytania:

Proszę o informacje na temat maksymalnego możliwego spadku ciśnienia na instalacji usuwania siloksanów.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dopuszcza maksymalny spadek ciśnienia o 3 mbary na instalacji usuwania siloksanów.