

Krempna, dn. 13.09.2021 r.

UG.271.1.15.2021

Wyjaśnienie Specyfikacji Warunków Zamówienia

Dotyczy postępowania pn.: „**Modernizacja Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Grabiu**”

Działając na podstawie art. 284 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) zawiadamia się, że w dniu 9 września 2021 roku wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia na: „Modernizację Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Grabiu”

w związku z czym, wyjaśniamy co następuje:

Pytanie Wykonawcy:

„Zapytanie do SWZ dotyczące zamówienia pod nazwą: „Modernizacja Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Grabiu”.

Zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytanie:

1. W zakres zamówienia wchodzi dostawa i montaż stolarki okiennej i drzwiowej. Brak w dokumentacji zestawienia stolarki wraz ze wskazaniem podziału stolarki okiennej, parametrów jakie powinna spełniać, współczynnika przenikania ciepła. Proszę o uzupełnienie dokumentacji o zestawienie stolarki”.

Odpowiedź Zamawiającego:

I. Stolarka okienna

1. Okna – otwór o wymiarach: wysokość 160 cm, szerokość 98 cm – ilość 10 szt.
2. Okna – otwór o wymiarach: wysokość 54 cm, szerokość 100 cm - ilość 1 szt.
3. Okna – otwór o wymiarach: wysokość 78 cm, szerokość 69 cm – ilość 1 szt.
4. Okna – otwór o wymiarach: wysokość 208 cm, szerokość 523 cm – ilość 1 szt.
5. Okna- otwór o wymiarach: wysokość 208 cm, szerokość 240 cm – ilość 2 szt.

II. Stolarka drzwiowa

1. Drzwi – otwór o wymiarach: wysokość 208 cm, szerokość 105 cm – ilość 2 szt.
2. Drzwi – otwór o wymiarach: wysokość 210 cm, szerokość 68 cm – ilość 2 szt.
3. Drzwi – otwór o wymiarach: wysokość 200 cm, szerokość 96 cm- ilość 7 szt.

Dla stolarki okiennej współczynnik przenikania ciepła około 1,1.

Stolarka drzwiowa drewniana pełna.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

WÓJT GMINY

Kazimierz Miśkiewicz