



Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu

42-700 Lubliniec
ul. Sobieskiego 9
tel. 34 350 63 86
fax 34 356 58 70

www.spzozlubliniec.pl
e-mail: przetargi@spzozlubliniec.pl
NIP: 575-16-53-596
REGON: 000310083

Sekretariat
34 350 63 80

Główny Księgowy
34 350 63 83

Dział Kadr
34 350 63 87

Dział Zamówień
Publicznych
34 350 63 86

Dział Organizacji i
Nadzoru
34 350 63 90

Dział
Administracyjno-
Techniczny
34 350 63 89

Dział Informatyki
34 351 49 12

Izba Przyjęć
34 351 49 10


Medyczne
Laboratorium
Diagnostyczne
34 350 63 70

Ratownictwo
Medyczne
34 350 63 61

Pracownia RTG
34 351 49 22

Rejestr Wojewody:
24 -02181
KRS: 0000004716

Certyfikat jakości w
Ratownictwie
Medycznym:



Lubliniec 31-08-2020 r.

SPZOZ-IV-ZP-213-2020

Wszyscy Wykonawcy

„Dofinansowano z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego”



dot. przetargu nieograniczonego na: Zakup i montaż agregatu prądowórczego wyposażonego w funkcję autostartu wraz z układem SZR podłączonym do głównej rozdzielni energetycznej w ramach zadania pt. „Dostawa nowego ambulansu medycznego oraz sprzętu i wyposażenia medycznego dla potrzeb SPZOZ w Lublińcu, przeznaczonego do walki z Covid-19.” Znak sprawy ZP/33/20

Zamawiający przesyła odpowiedzi na pytania do SIWZ.

1. Planowane miejsce lokalizacji agregatu prądowórczego będzie wymagało odpowiedniego przedłużenia systemu odprowadzenia spalin z agregatu ze względu na sąsiedztwo otwieralnych okien Budynku Szpitala zgodnie z odpowiednimi przepisami prawnymi. Prosimy o potwierdzenie, że jest to w zakresie Wykonawcy.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że w zakresie przedmiotu zamówienia po stronie Wykonawcy jest także dostawa i montaż odpowiedniego przedłużenia systemu odprowadzenia spalin z agregatu – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

2. W pkt. 5 Zał. nr do SIWZ Zamawiający wymaga - "Dostawy i montaż automatyki przez Wykonawcę - na ścianie wewnętrznej pomieszczenia rozdzielni głównej. " Podczas wizji lokalnej stwierdzono, że Zamawiający posiada odpowiedni układ automatyki SZR zabudowany w rozdzielni, który wymaga zmiany konfiguracji. Zatem wnioskujemy o dopuszczenie wykorzystania istniejącego układu automatyki.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww. tzn. na wykorzystanie istniejącego układu automatyki SZR wraz z jego konfiguracją przez Wykonawcę w celu prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia.

3. Prosimy o określenie maksymalnego czasu przerwy w zasilaniu Obiektu podczas prac przełączeniowych, oczywiście w uzgodnionym terminie z Zamawiającym.
Odpowiedź: Maksymalny czas przerwy w zasilaniu budynku szpitala podczas prac przełączeniowych wynosi: do 1h. Planuje się, że do takiej przerwy w zasilaniu może dojść np. w godzinach 15:00-16:00 gdyż w godzinach wcześniejszych są realizowane zabiegi i operacje.



Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu

42-700 Lubliniec
ul. Sobieskiego 9
tel. 34 350 63 86
fax 34 356 58 70

www.spzozlubliniec.pl
e-mail: przetargi@spzozlubliniec.pl
NIP: 575-16-53-596
REGON: 000310083

Sekretariat
34 350 63 80

Główny Księgowy
34 350 63 83

Dział Kadr
34 350 63 87

Dział Zamówień
Publicznych
34 350 63 86

Dział Organizacji i
Nadzoru
34 350 63 90

Dział
Administracyjno-
Techniczny
34 350 63 89

Dział Informatyki
34 351 49 12

Izba Przyjęć
34 351 49 10


Medyczne
Laboratorium
Diagnostyczne
34 350 63 70

Ratownictwo
Medyczne
34 350 63 61

Pracownia RTG
34 351 49 22

Rejestr Wojewody:
24 -02181
KRS: 0000004716

Certyfikat jakości w
Ratownictwie
Medycznym:



4. 1. W projekcie umowy – paragraf 8 Zamawiający napisał:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z następujących tytułów i w wysokościach:

a) w razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z winy Wykonawcy – w wysokości 10,00 % wartości brutto przedmiotu zamówienia;

b) niedotrzymanie terminu (wskazanego w § 2 ust. 1 umowy) wykonania przedmiotu zamówienia – w wysokości 1,00 % wartości brutto przedmiotu zamówienia, za każdy dzień opóźnienia;

c) za dostarczenie sprzętu z wadami w wysokości 2,00% wartości brutto przedmiotu zamówienia z wadami, za każdy dzień od dnia stwierdzenia wady, aż do dnia wymiany wadliwego sprzętu na zgodny z umową;

d) za opóźnienie w wymianie wadliwego sprzętu na nowy i wolny od wad, zgodny z zamówieniem co do ilości i jakości – w wysokości 2,00% wartości brutto przedmiotu zamówienia z wadą, za każdy dzień od dnia stwierdzenia wady, aż do dnia wymiany wadliwego sprzętu na zgodny z umową;

e) za niedostarczenie dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 7 lub § 4 ust. 1 – 2,00 % wartości brutto przedmiotu zamówienia, za każdy dzień opóźnienia;

f) niedotrzymanie któregośkolwiek terminu (wskazanego w § 7 umowy) w wykonywaniu obowiązków Wykonawcy w okresie udzielonej gwarancji – w wysokości 1,00 % wartości brutto przedmiotu zamówienia, za każdy dzień (24 h) opóźnienia."

Zamawiający stawiając takie wymagania, równocześnie nie limitując wysokości kar, w naszej ocenie stosuje kary rażąco wygórowane. Zatem można uznać iż w tym przypadku wysokość kary przekracza granice motywacji Wykonawcy do realizacji zamówienia i stanowi przyczynek dla zamawiającego do wzbogacenia się (K.C.).

Wnioskujemy o zmianę wysokości kar do odpowiednio:

b) 0,2%

c) 0,5%

d) 0,5%

e) 0,1%

f) 0,2%

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wartości ww. kar umownych w następujący sposób:

b) 0,5 %

c) 1,00 %

d) 1,00 %


e) 0,5 %

f) 0,5 %

5. Czy Zamawiający wymaga odłączenia kabli siłowych od starego agregatu i wpięcia w to miejsce kabli od nowego agregatu będącego przedmiotem zamówienia?

Odpowiedź: Tak, w ramach realizacji przedmiotu zamówienia, Zamawiający wymaga od Wykonawcy odłączenia kabli siłowych od starego agregatu i wpięcia w to miejsce kabli od nowego dostarczonego agregatu.

SPZOZ



LUBLINIEC

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu

42-700 Lubliniec
ul. Sobieskiego 9
tel. 34 350 63 86
fax 34 356 58 70

www.spzozlubliniec.pl
e-mail: przetargi@spzozlubliniec.pl
NIP: 575-16-53-596
REGON: 000310083

Sekretariat
34 350 63 80

Główny Księgowy
34 350 63 83

Dział Kadr
34 350 63 87

Dział Zamówień
Publicznych
34 350 63 86

Dział Organizacji i
Nadzoru
34 350 63 90

Dział
Administracyjno-
Techniczny
34 350 63 89

Dział Informatyki
34 351 49 12

Izba Przyjęć
34 351 49 10

Medyczne
Laboratorium
Diagnostyczne
34 350 63 70

Ratownictwo
Medyczne
34 350 63 61

Pracownia RTG
34 351 49 22

Rejestr Wojewody:
24 -02181
KRS: 0000004716

Certyfikat jakości w
Ratownictwie
Medycznym:



Zmiany do SIWZ:

1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy przygotowania zgłoszenia ZAP do firmy Tauron Dystrybucja wraz z wymaganymi załącznikami. W załączeniu druk ZAP. W terminie do odbioru przedmiotu zamówienia Wykonawca dostarczy wymagane zgłoszenie ZAP wraz z załącznikami, w części dot. Instalatora tj. pkt 3,4,5. Wykonawca dostarczy także Zamawiającemu schemat (rysunek) powykonawczy wykonanego podłączenia agregatu do rozdzielni.

2. W pkt 5.2 SIWZ dodaje się nowy warunek udziału w postępowaniu. Po niniejszej zmianie, warunki udziału w postępowaniu przedstawiają się następująco:

5.2) Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące: posiadania zdolności technicznych i zawodowej.

1) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca udokumentuje wykonanie w okresie ostatnich 3 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: co najmniej jednej dostawy agregatu prądotwórczego o wartości brutto nie mniejszej niż 50 % wartość oferty, którą Wykonawca składa w niniejszym postępowaniu.

2) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca udokumentuje dysponowanie:

- a) min jedną osobą posiadającą aktualne uprawnienia w zakresie Grupy 1 E1
- b) min jedną osobą posiadającą aktualne uprawnienia w zakresie Grupy 1 D1

3. Po ww. zmianie warunków, zmianie ulega również pkt 6B SIWZ, na następujący:

6B. Wykaz oświadczeń i dokumentów składanych przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust 1 pkt 1 ustawy Pzp:

a) wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –



Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu

42-700 Lubliniec
ul. Sobieskiego 9
tel. 34 350 63 86
fax 34 356 58 70

www.spzozlubliniec.pl
e-mail: przetargi@spzozlubliniec.pl
NIP: 575-16-53-596
REGON: 000310083

Sekretariat
34 350 63 80

Główny Księgowy
34 350 63 83

Dział Kadr
34 350 63 87

Dział Zamówień
Publicznych
34 350 63 86

Dział Organizacji i
Nadzoru
34 350 63 90

Dział
Administacyjno-
Techniczny
34 350 63 89

Dział Informatyki
34 351 49 12

Izba Przyjęć
34 351 49 10


Medyczne
Laboratorium
Diagnostyczne
34 350 63 70

Ratownictwo
Medyczne
34 350 63 61

Pracownia RTG
34 351 49 22

Rejestr Wojewody:
24 -02181
KRS: 0000004716

Certyfikat jakości w
Ratownictwie
Medycznym:



oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu.

- b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami,

4. W związku z powyższymi zmianami do SIWZ, zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert:

Termin składania ofert: do 2020-09-04, do godziny: 10:00,

Termin otwarcia ofert: 2020-09-04, godzina: 10:10,

Niniejsze odpowiedzi z dnia 31-08-2020 stanowią integralną część SIWZ w tym załącznika nr 1 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia.

Zamawiający

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lublińcu
mgr inż. Włodzisław Charchuła

Sporządzili: Katarzyna Bednarek, Piotr Mastalerz

KIEROWNIK
Biura Zamówień Publicznych
mgr inż. Piotr Mastalerz

Bednarek