

Włoszczowa, dnia 21.02.2022r.

## Wykonawcy postępowania

**Dotyczy:** Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp, pod nazwą „**Przebudowa i rozbudowa dróg pow. Nr 0401T i Nr 0258T Oleszno-Wola Świdzińska, Nr 0221T Wymysłów-Ludynia oraz Nr 0233T w m. Secemin**”.

Zamawiający Powiat Włoszczowski w związku z prośbą wykonawców o udzielenie odpowiedzi na poniżej przedstawione pytania związane z przygotowaniem oferty na realizację w/w zamówienia, na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy Pzp udziela wiążących dla wykonawców wyjaśnień, które udostępni na stronie internetowej, bez ujawnienia źródła zapytania.

**Pytanie 1.** W projekcie wykonawczym jest zaprojektowana konstrukcja chodnika składająca się z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm oraz podbudowie z kruszywa gr.20cm. Ciąg pieszo-rowerowy jest zaprojektowany jako warstwa ścieralna z asfaltu lanego gr. 3cm na podbudowie z kruszywa gr. 35cm. W kosztorysie występuje jedna wspólna konstrukcja składająca się z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce gr. 3cm oraz podbudowie z kruszywa gr. 35cm. Prosimy o sprecyzowanie, jaką konstrukcję chodnika oraz ciągu pieszo-rowerowego należy przyjąć do wyceny.

**Odpowiedź:** Do wyceny należy przyjąć konstrukcję określoną w załączonym przedmiarze robót.

**Pytanie 2.** Na ciągu pieszo-rowerowym jest zaprojektowana warstwa ścieralna z asfaltu lanego gr. 3cm. Asfalt lany jest to technologia która obecnie jest stosowana tylko jako warstwa izolacyjna na obiektach mostowych (asfalt twardolany). Firmy drogowe aktualnie wykonują nawierzchnie bitumiczne z mieszanek typu beton asfaltowy oraz SMA. Zastosowanie asfaltu lanego znacząco podniesie koszt wykonania inwestycji. Czy Zamawiający dopuści wykonanie warstwy ścieralnej na ciągu pieszo-rowerowym z mieszanki AC8S grubości 4cm

**Odpowiedź:** Jeżeli Wykonawca dysponuje odpowiednim sprzętem dopuszczamy zamienienie warstwy ścieralnej na beton asfaltowy AC8S grubości 4cm.

**Pytanie 3.** Prosimy o określenie koloru kostki betonowej na chodniku i zatoce autobusowej?

**Odpowiedź:** Należy przyjąć szary kolor kostki betonowej na chodniku i zatoce autobusowej oraz czerwony kolor kostki betonowej na zjazdach.

**Pytanie 4.** Prosimy o udostępnienie STWiORB dla wykonania warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S gr. 4cm dla kategorii ruchu KR-3

**Odpowiedź:** Załączono STWiORB\_05.03.05B\_Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego.



Pytanie 5. Prosimy o udostępnienie STWiORB dla wykonania warstwy ścieralnej z betonu cementowego C35/45 barwionego w masie na kolor czerwony.

**Odpowiedź:** Załączono STWiORB\_05.03.04\_Nawierzchnia z betonu cementowego.

Pytanie 6. Zgodnie z zapisami STWiORB D.05.03.05A do wykonania warstwy wiążącej można zastosować tylko asfalt modyfikowany PMB 25/55-60 lub PMB 25/55-80. Opis pozycji kosztorysowej wskazuje zastosowanie asfaltu 50/70. Aktualne wytyczne nie dopuszczają zastosowania asfaltu 50/70 do warstwy wiążącej dla kategorii ruchu KR-3. Czy Zamawiający dopuści zastosowanie asfaltu 35/50 do wykonania warstwy wiążącej?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zastosowanie asfaltu 35/50 do wykonania warstwy wiążącej.

Pytanie 7. W kosztorysie brak jest pozycji dotyczących wykonania zjazdów indywidualnych z kostki betonowej. Prosimy o udostępnienie prawidłowego kosztorysu

**Odpowiedź:** Załączono skorygowany przedmiar robót i kosztorys ofertowy.

Pytanie 8. Zgodnie z kosztorysem ofertowym pozycje 38 i 39 do umocnienia rowów należy użyć płyt wielootworowych na podsypce piaskowej. Prosimy o sprecyzowanie czy mają to być płyty ażurowe 60x40x10 cm czy płyty 60x40x8cm?

**Odpowiedź:** Należy przyjąć płyty o wymiarach 60x40x10 cm.

Pytanie 9. Zgodnie z kosztorysem ofertowym pozycje 38 i 39 do umocnienia rowów należy użyć płyt wielootworowych na podsypce piaskowej. Prosimy o sprecyzowanie jakiej grubości ma być podsypka?

**Odpowiedź:** Należy przyjąć podsypkę gr 5 cm z wypełnieniem otworów kruszywem.

Pytanie 10. Zgodnie z przekrojem typowym ławę pod krawężniki należy wykonać z betonu C16/20. Opis pozycji kosztorysu nr 42 wymaga betonu C12/15. Prosimy o sprecyzowanie, jaki beton przyjąć do wyceny?

**Odpowiedź:** Do wyceny należy przyjąć beton C16/20.

Pytanie 11. Zgodnie z projektem wykonawczym przykanaliki należy wykonać z rur PCV-U SN8 SDR35 fi200x5,9mm. W kosztorysie ofertowym brak jest takiej pozycji. Prosimy o udostępnienie prawidłowego kosztorysu ofertowego.

**Odpowiedź:** W opisie technicznym nastąpiła pomyłka - należy zastosować rury o średnicy 250 mm zgodnie z rysunkami 3 – 3.4 Profil KD. Przykanaliki z rur fi 250 mm zostały uwzględnione w przedmiarach robót i kosztorysie ofertowym.

Pytanie 12. Zgodnie z SIWZ zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytanie: Pytanie dotyczy zadania nr 1. Zgodnie z kosztorysem ofertowym należy wykonać 7 studni chłonnych o głębokości 2,5m. Zgodnie z przekrojem pięć z w/w studni ma głębokość 4,0m a pozostałe dwie ma głębokość 2,70m. Prosimy o sprecyzowanie, jakiej głębokości studnie należy uwzględnić w wycenie?

**Odpowiedź:** Do wyceny należy przyjąć 5 studni o głębokości 4m oraz 2 o głębokości 2,70m.

Pytanie 13. Szanowni Państwo, termin składania oferty jest na dzień 24.02, więc licząc 30 dni ważność gwarancji powinna być do 28.03, przy czym SIWZ wskazuje: "XI. Termin związania ofertą. 1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert przez okres 30 dni tj. do dnia 25.03.2022r. Jaki zatem termin powinniśmy wskazać na gwarancji - 30 dni czy konkretną datę wskazaną w dokumencie?"

**Odpowiedź:** W związku z zadanymi pytaniami Zamawiający dokonuje zmiany terminu związania z ofertą. Termin związania ofertą po zmianach ustalono na dzień 30.03.2022r.

Jednocześnie, działając na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy Pzp Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert oraz zmienia termin związania ofertą:

1) Rozdział XI. pkt 1 otrzymuje brzmienie:

#### **XI. Termin związania ofertą**

1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert przez okres **30 dni** tj. do dnia **30.03.2022r.**

2) Rozdział XV. pkt 1 otrzymuje brzmienie:

#### **XV. Sposób oraz termin składania ofert**

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem : [https://platformazakupowa.pl/pn/powiat\\_wloszczowa](https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_wloszczowa) w myśl Ustawy na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia **01.03.2022r, do godz. 9<sup>00</sup>.**

3) Rozdział XVI. pkt 1 otrzymuje brzmienie:

#### **XVI. Termin otwarcia ofert**

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **01.03.2022 r. o godzinie 11<sup>00</sup>.**

#### **UWAGA:**

Wszystkie zmiany treści SWZ wynikające z ustalonych odpowiedzi stanowią integralną część SWZ i są wiążące dla Wykonawców.

STAROSTA WŁOSZCZOWSKI

Dariusz Czechowski



