



Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie

Telefon centrali: 94 342 78 31
Sekretariat: 94 342 56 93
Fax: 94 342 43 28

<http://www.zzdw.koszalin.pl>
e-mail: zzdw@zzdw.koszalin.pl

Dane do faktur:

Nabywca:

Województwo Zachodniopomorskie
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
NIP: 851-28-71-498 REGON: 811683876

Płatnik/adres do korespondencji:

Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Koszalinie
ul. Szczecińska 31, 75-122 Koszalin

ZZDW-6.3810.120.2.2025.8.2.

Koszalin, dnia 16.07.2025 r.

Wyjaśnienia i zmiana treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym pn: „**Rozbudowa przejścia przez m. Drawno w ciągu drogi wojewódzkiej nr 175.**”

Na podstawie art. 284 ust. 2 oraz art. 286 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych Zamawiający wyjaśnia i zmienia treść specyfikacji warunków zamówienia:

Pytanie nr 1

Pytanie dotyczące wykonania rur osłonowych na gazociąg. W załączonym STWIOR w rozdziale D - 01.03.06 „Przebudowa podziemnych linii gazowych” opisano zastosowanie rur osłonowych dwudzielnych HDPE o średnicach DN120 oraz DN200 przeznaczonych do ochrony rur gazowych. W produkcji nie są dostępne rury dwudzielne HDPE dopuszczone do wykonywania zabezpieczenia sieci gazowych. Czy ze względu na brak dostępności wymienionego materiału prosimy o wskazanie innego materiału dopuszczonego do zastosowania w celu zabezpieczania rur gazowych.

Odpowiedź:

Zgodnie z warunkami gestora sieci gazowej do zabezpieczenia gazociągów należy użyć dwudzielnych rur polietylenowych. Do wykonania robót można zastosować rury o wyższych standardach wytrzymałości np. rury PEHD lub stalowe.

Pytanie nr 2

Dotyczy: likwidacja kolizji dla ENEA Operator.

W „Warunki likwidacji kolizji nr 36/O/kol/RD-3/2023” w punkcie 7 działu III znajduje się zapis o konieczności zawarcia umowy z ENEA Operator na likwidację kolizji. Prosimy o informację czy Zamawiający zawarł już taką umowę.

Odpowiedź:

Zamawiający jest w trakcie zawierania umowy z ENEA Operator na likwidację kolizji w zakresie projektu pn.: „Rozbudowa przejścia przez m. Drawno w ciągu DW175”.

Pytanie nr 3

Dotyczy: warunków technicznych ORANGE na przełożenie sieci telekomunikacyjnej. Data wydania warunków to 04.08.2023. Data ważności zgodnie z punktem 20 warunków technicznych

to 12 miesięcy. Prosimy o informację czy warunki techniczne pozostają w mocy. Jeżeli nie to prosimy o informację czy Zamawiający wystąpi o ich aktualizację.

Odpowiedź:

Warunki techniczne pozostają w mocy.

Pytanie nr 4

Dotyczy: warunków technicznych likwidacji kolizji sieci oświetlenia ulicznego. Pismo WT/EO/OS/A/194/2023. W podpunkcie m działu II Wymagania techniczne jest zapis o konieczności zawarcia umowy z ENEA Oświetlenia Sp. z o.o. . Prosimy o informację czy Zamawiający zawarł już taką umowę.

Odpowiedź:

Niniejsze zamówienie nie obejmuje wykonania oświetlenia drogowego. Będzie ono wykonane przez Wykonawcę wyłonionego przez Gminę Drawno. Dokumentacja techniczna branży elektroenergetycznej została załączona w celu zapoznania się z zakresem prac gminy.

Umowa zostanie zawarta pomiędzy Gminą Drawno, a Enea Oświetlenie.

Pytanie nr 5

W załączonej tabeli TER brak jest pozycji włączenia do istniejącej studni kanalizacji deszczowej rurą PVC DN300. Na planie sytuacyjnym rys nr 2 włączenie do studni istniejącej za pomocą rury PVC DN300 znajduje się w pkt D22. Prosimy o dodanie pozycji włączenia kanału DN300 do studni istniejącej.

Odpowiedź:

Zamawiający dodaje w WPR 5.2 Branża sanitarna, pozycję nr 9a „Włączenie kanału PVC DN300 do studni istniejącej”.

Zmiana WPR w załączeniu.

Pytanie nr 6

W załączonej tabeli TER brak jest pozycji włączenia do istniejącej studni kanalizacji deszczowej rurą PVC DN250. Na planie sytuacyjnym rys nr 2 włączenie do studni istniejącej za pomocą rury PVC DN250 znajduje się w pkt D32. Prosimy o dodanie pozycji włączenia kanału DN250 do studni istniejącej.

Odpowiedź:

Zamawiający dodaje w WPR 5.2 Branża sanitarna, pozycję nr 9b „Włączenia kanału PVC DN250 do studni istniejącej”.

Zmieniony WPR w załączeniu.

Pytanie nr 7

Zgodnie z Opisem technicznym Projektu Budowlanego, oraz Przedmiarem Robót, studnie kanalizacyjne i wpusty uliczne należy montować w przygotowanym wykopie na podsypce z recyklatu betonowego o grubości 30cm.

Wnosimy o odstąpienie powyższego wymogu tj. zastosowania recyklatu betonowego i dopuszczenie wzmocnienia podłoża warstwą tłucznia lub żwiru

Uzasadnienie:

Recyklat betonowy jest materiałem z odzysku, pozyskiwanym z odpadu betonowego i aby mógł zostać wykorzystany w procesie budowlanym musi posiadać odpowiedni atest i stracić status odpadu budowlanego.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie wzmocnienia podłoża warstwą tłucznia lub żwiru o grubości 30 cm podczas montażu studni kanalizacyjnych i wpustów ulicznych w przygotowanym wykopie.

Pytanie nr 8

Dotyczy Wzoru Umowy § 3 ust. 3:

Prosimy Zamawiającego o usunięcie powyższej jednostki redakcyjnej uzasadnionej przy wynagrodzeniu ryczałtowym, a nie szacunkowym i nie występującej w innych umowach Zamawiającego.

W przypadku odmowy dokonania zmiany powyższej jednostki redakcyjnej prosimy o wyjaśnienie jej treści na potrzeby zweryfikowania zgodności zamówienia z Prawem Zamówień publicznych poprzez:

- potwierdzenie, że WPR co do rodzaju robót w pełni odpowiada treści Dokumentacji projektowej,
- potwierdzenie, że wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za nierzetelność WPR względem Dokumentacji Projektowej,
- potwierdzenie, że powyższy zapis odnosi się wyłącznie do robót funkcjonalnie związanych z innymi robotami i wskazanymi w SST jako wchodzące w zakres danej roboty.

Odpowiedź:

Zamawiający usuwa zapisy w § 3 ust. 3 oraz w § 9 ust. 2 pkt 5) projektu umowy. Zmieniony projekt umowy w załączeniu.

Pytanie nr 9

Dotyczy Wzoru Umowy § 6 ust. 4

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że obowiązek aktualizacji harmonogramu następuje w dwóch przypadkach: 1. Wydania poleceń o których mowa w § 7 ust. 1 lub na polecenie Inżyniera Kontraktu.

Odpowiedź:

Zamawiający przewidział w umowie (§ 6 ust. 4) sytuacje, w których Wykonawca zobowiązany jest do zaktualizowania harmonogramu rzeczowo-finansowego, tj.. w wyniku zmian wynikających z poleceń, o których mowa w § 7 ust. 1 umowy o ile będzie to uzasadnione lub na polecenie Inżyniera Projektu z innych istotnych powodów.

Pytanie nr 10

Dotyczy Wzoru Umowy § 4 ust. 1

Prosimy o potwierdzenie, że wynagrodzenie Wykonawcy nie ma charakteru ryczałtowego.

Odpowiedź:

Przyjęto wynagrodzenie kosztorysowe (DZIAŁ XIII pkt 1 SWZ).

Pytanie nr 11

Dotyczy Wzoru Umowy § 4 ust. 1 i § 7 i inne

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że Wykonawca jest uprawniony i zobowiązany do wykonania robót dodatkowych, zamiennych, nie ujętych co do rodzaju i ilości w WPR dopiero odpowiednio po spełnieniu łącznie następujących warunków: 1. sporządzeniu kosztorysu ofertowego, 2. podpisaniu Protokołu Konieczności i ostatecznie po podpisaniu 3. Aneksu do umowy.

Odpowiedź:

Inżynier Projektu po wydaniu zgody przez Przedstawiciela Zamawiającego ma prawo, jeżeli jest to niezbędne dla wykonania przedmiotu niniejszej umowy, polecać Wykonawcy na piśmie, a Wykonawca zobowiązany jest wykonać polecenie zwiększenia ilości robót ponad ilości określone w WPR, wykonania robót zmiennych, wykonania robót dodatkowych. Należy zachować procedurę § 7 ust. 2 projektu umowy.

Pytanie nr 12

Dotyczy Wzoru Umowy § 7 ust. 3

Prosimy o usunięcie powyższego zapisu jako nielogicznego. W przypadku nieusunięcia powyższego zapisu prosimy o wyjaśnienie jego celu i roli. Z jednej strony Zamawiający wskazuje na polecenia Wykonawcy – który takowych nie wydaje, następnie wskazuje, że ponad pewien poziom ceny będą negocjowane jednak muszą odpowiadać TER i wartością sekocebud, co pozostaje wewnętrznym sprzeczne i nielogiczne.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia zapis § 7 ust. 3 umowy. Jeżeli zwiększenie ilości robót dla danej pozycji kosztorysowej przekroczy 20% oraz wartość tej zmiany przekroczy 0,2% wynagrodzenia umownego to cena jednostkowa będzie ustalona w wyniku negocjacji z Zamawiającym. Wynegocjowana cena będzie dotyczyła zwiększonego zakresu robót. Zapis ma na celu ograniczenie ponadprzeciętnemu wzrostowi wartości kontraktu w przypadku znacznych przekroczeń na pozycjach z TER.

Zmieniony projekt umowy w załączeniu.

Pytanie nr 13

Dotyczy Wzoru Umowy § 9 ust. 2 pkt. 22

Prosimy o:

- określenie terminów i zakresów realizacji prac przez Gminę Drawno,
- potwierdzenie ze wykonawca nie będzie ponosił odpowiedzialności za niemożliwość prowadzenia prac powstałych z przyczyn leżących po stronie podmiotu wykonujących prace na zlecenie Gminy Drawno.

Odpowiedź:

Na dzień dzisiejszy Zamawiający nie posiada wiedzy o konkretnych terminach wykonawcy Gminy Drawno oraz Enea Operator i Enea Oświetlenie. Roboty te są ściśle powiązane z niniejszym postępowaniem, a terminy ich realizacji będą ustalane w porozumieniu z Wykonawcą robót budowlanych wybranym w tym postępowaniu. Zamawiający dodaje ust. 5 w § 19 umowy, w którym przewiduje możliwość zmiany terminu realizacji robót budowlanych na DW 175 w przypadku wystąpienia opóźnień w robotach wykonywanych przez odrębnych wykonawców. Zmieniony projekt umowy w załączeniu.

Pytanie nr 14

Dotyczy Wzoru Umowy § 18 ust. 1.

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga wyłącznie polisy OC.

Odpowiedź:

Zgodnie z § 18 ust. 1 umowy Wykonawca zapewni ubezpieczenie kontraktowe zgodnie z § 18 ust. 1 pkt 1 oraz ubezpieczenie OC zgodnie z § 18 ust. 1 pkt 2) oraz pkt 4 i 5 DZIAŁU XV, ROZDZIAŁ A SWZ.

W załączeniu:

- zmieniony projekt umowy
- zmieniony formularz WPR – załącznik nr 5.

Powyższe wyjaśnienia i zmiany stają się częścią SWZ wiążącą dla Wykonawców.

p.o. Dyrektora

mgr inż. Waldemar Wejnerowski