

**Parametry techniczne zbiornika kriogenicznego
na ciekły tlen medyczny wraz z parownicą atmosferyczną, wyposażony w systemem telemetrii**

Typ/Model: Producent: Rok produkcji:

	PARAMETRY WYMAGANE	TAK/NIE
I.	Zbiornik ciśnieniowy pionowy (nie starszy niż 2001)	
1	Pojemność całkowita nie mniejsza niż 3300 l	
2	Maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze 15 bar	
3	Ilość skroplonego gazu przy współczynniku napełnienia 95%, 1 bar ma zawierać się w przedziale 3 000 l – 3 200 l	
4	Odparowanie własne (%/24h; 1bar, 15°C, odniesione do całkowitej pojemności zbiornika ma wynosić max 0,51	
5	Przepustowość zaworu bezpieczeństwa (1,1 x max ciśnienie robocze, zbiornik schłodzony 1008 kg/h	
6	Wymiary: średnica (mm) 1600, wysokość całkowita (mm) max 4100, Waga pustego zbiornika (kg) max 2550	
II.	Parownica atmosferyczna	
1	Wydajność nominalna* min. 100 N ₂ w Nm ³ /h	
2	Wymiary max (mm): dł. 800; szer. 800; wys. 2400	
3	Wymiary max (mm): dł. 800; szer. 800; wys. 400	
4	Wymiary max (mm): dł. 800; szer. 800; wys. 2400	
5	Ciężar własny max (kg) 115	
	* Wydajność w temp. 20°C, 70% wzgl. wilgotności, 15°C różnicy między temp. otoczenia i temp. gazu na wyjściu, przy ciągłej ośmiogodzinnej pracy	x
III	System telemetrii oparty o GSM	
	System telemetrii tj. zdalnej transmisji danych o stanie napełnienia zbiornika z punktu zbiornikowego do centralnego komputera dostawcy ciekłego tlenu medycznego, umożliwiający Zamawiającemu bieżący dostęp do danych w oparciu o ogólnodostępną wersję przeglądarki internetowej.	

Uwaga! Wykonawca winien w cenie oferty na dzierżawę zbiornika uwzględnić wszelkie koszty związane z przekazaniem zbiornika do eksploatacji wraz z całym wymaganym przez Zamawiającego osprzętem (w tym m.in. parownicą atmosferyczną i systemem telemetrii) w terminie do 30 dni od podpisania umowy.

1. Niespełnienie któregokolwiek parametru opisującego przedmiot zamówienia spowoduje odrzucenie oferty. Brak wartości w kolumnie „tak/nie” będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanym przedmiocie zamówienia.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach w tym również poprzez zwrócenie się o złożenie dodatkowych wyjaśnień przez Wykonawcę lub producenta.
3. Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie po zainstalowaniu gotowe do podjęcia działalności bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

Data

.....
kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis
zaufany lub podpis osobisty