

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Skołyszyn”

Działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843, z późn.zm.) – Gmina Skołyszyn przekazuje odpowiedzi na zapytania Wykonawców:

Treść zapytań :

1. Czy przy zachowaniu wszystkich parametrów technicznych, wskazanych w SIWZ, Zamawiający dopuszcza zgodnie z art. 29 pkt 1 -3 ustawy PZP oferty równoważne w stosunku do przedmiotu zamówienia, w postaci zastosowania lamp solarnych wyposażonych w baterie litowo-jonowe ?

Treść odpowiedzi:

Ad. 1.

Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia zawarł minimalne wymagania techniczne i parametry projektowanych odcinków oświetlenia. Zamawiający nie wskazuje znaków towarowych oferowanego sprzętu i materiałów, Wykonawca musi zastosować materiały i urządzenia o parametrach wymaganych w dokumentacji projektowej i SIWZ. Zgodnie z w/w dokumentacji Zamawiający wymaga wykonać oświetlenie zasilane z sieci energetycznej za pomocą projektowanych linii napowietrznych i kablowych, w oparciu o uzyskane warunki techniczne i decyzje pozwolenia na budowę. W żadnym z tych dokumentów Zamawiający nie dopuszcza montażu lamp solarnych.

Przez ofertę równoważną rozumie się taką, która przedstawia opis przedmiotu zamówienia o takich samych parametrach lub zbliżonych do tych, jakie zostały określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamiana lamp zasilanych z sieci energetycznej na lampy solarne nie jest rozwiązaniem równoważnym, tylko całkowitą zmianą opisu zamówienia, który w takim przypadku będzie zupełnie odmienny w stosunku do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, warunków zasilania, układu pomiarowego, typów opraw, a także decyzji pozwolenia na budowę.

W związku z powyższym Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie lamp solarnych.


WÓJ T
mgr Bogusław Kręcisz