



Orneta, dnia 09.12.2022 r.

Zn.spr.: SA.270.24.2022

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SWZ

W dniu 06.12.2022 r. wpłynęły do Nadleśnictwa Orneta pytania dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia pn. „Budowa kładki spacerowej wraz z przebudową oraz budową drogi dojazdowej do kładki spacerowej nad rzeką Walsza”. Poniżej przedstawiam ich treść oraz odpowiedzi na nie:

1. W związku z przygotowaniem do ww. przetargu i po analizie udostępnionej dokumentacji przetargowej prosimy o informację dot. dopuszczalnego obciążenia płyt drogowych (kN).

Odpowiedź:

Wytrzymałość na ścislenie dla płyt drogowych powinna wynosić nie mniej niż 50 MPa.

2. Podczas określenia kosztów drewna teakowego otrzymaliśmy informację, że pozyskanie oryginalnego drewna FSC teak birmański jest niemożliwe ze względu na działania wojenne w tamtym obszarze. Brak jest także możliwości legalnego udowodnienia pochodzenia takiego drewna, co w przypadku inwestycji publicznej jest nieodzownym elementem. Czy zamawiający dopuszcza zmianę drewna tekowego na drewno egzotyczne IROKO lub BANGKIRAI?

Odpowiedź:

Zamawiający na tym etapie nie dopuszcza możliwości zmiany drewna tekowego na drewno egzotyczne IROKO lub BANGKIRAI.

NADLEŚNICZY

Piotr Matusik

