

Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jeleniej Górze



Jelenia Góra 14.07.2022 r.

MZDiM/D-7/5286/2022

Urząd Miasta Jelenia Góra – Departament Rozwoju
Wydział Inwestycji i Remontów
58-500 Jelenia Góra
ul. Sudecka 29

Dot.: odprowadzenia schłodzonych wód termalnych z ogrzewani projektowanej Palmiarni w Parku Zdrojowym w Jeleniej Górze do kanalizacji deszczowej.

Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jeleniej Górze w odpowiedzi na pismo złożone dnia 11.07.2022 r. w sprawie odprowadzenia schłodzonych wód termalnych z ogrzewania projektowanej Palmiarni w Parku Zdrojowym w Jeleniej Górze do kanalizacji deszczowej informuje, że istnieje możliwość wykorzystania istniejącego kanału DN300 zlokalizowanego w Parku Zdrojowym (oznaczony na zał. mapie kolorem zielonym) pod warunkiem zastosowania urządzeń ograniczających ilość odprowadzanych wód do max. 5l/s. Przed wykonaniem projektu inwestycji należy uzyskać w tutejszym Zarządzie warunki techniczne wpięcia do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej. W projekcie należy również przewidzieć naprawę metodą bezwykopową istniejącego kanału deszczowego DN300 - od miejsca proponowanego wpięcia do studni istniejącej oznaczonej symbolem STD do wylotu, zlokalizowanego przy ul. Podgórzyskiej (w rejonie Term Cieplskich), do rzeki Wrzosówka

Dyrektor
Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów

Piotr Cichowski

Otrzymują

1. Adresat
2. MZDiM a/a

Sprawę prowadzi:
Stanisław Czyżewski
tel.: +48 75 64 20 035

Miejski Zarząd Dróg i Mostów ul. Ptasia 2a, 58-500 Jelenia Góra
tel.: +48 75 64200 33
ePUAP:/UMJG/SkrytkaESP e-mail:
sekretariat.mzd@m@jeleniagora.pl

